

DELIBERATION N°20241217-07

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du 17 décembre 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le dix-sept décembre à 19 heures 45 minutes, le Conseil Municipal de la Commune de Coignières s'est réuni en salle du Conseil Municipal, sur la convocation de M. Didier FISCHER, Maire, en date du 11 décembre 2024.

Étaient présents :

M. Didier FISCHER – Maire

M. Cyril LONGUEPEE (*délibérations n°1 à la n°7*) ; Mme Yasemin DONMEZ ; Mme Eve MOUTTOU ;

M. Salah KRIMAT ; Mme Catherine JUAN – Adjoints au Maire

M. Brahim BEN MAIMOUN ; Mme Nathalie GERVAIS ; M. Xavier GIRARD ; Mme Aliya JAVER ;

M. Samir MOUSTAATIF ; Mme Rahma M'TIR ; M. Olivier RACHET ; Mme Christine RENAUT ;

M. Jamel TAMOUM ; Mme Leïla ZENATI – Conseillers Municipaux

Étaient représentés :

Mme Florence COCART donne pouvoir à Mme Eve MOUTTOU

Mme Sylvie MAUDUIT donne pouvoir à M. Samir MOUSTAATIF

M. Mohamed MOKHTARI donne pouvoir à M Salah KRIMAT

M. Marc MONTARDIER donne pouvoir à M. Didier FISCHER

Mme Sandrine MUTRELLE donne pouvoir à M. Xavier GIRARD

M Cyril LONGUEPEE donne pouvoir à M. Jamel TAMOUM (*délibérations n°8 à la n°14*)

M. Maxime PETAUTON donne pouvoir à Mme Yasemin DONMEZ

Mme Sophie PIFFARELLY donne pouvoir à Mme Catherine JUAN

M. Nicolas ROBBE donne pouvoir à M. Olivier RACHET

M. Stéphane THILLAY donne pouvoir à Mme Nathalie GERVAIS

Mme Anne-Marie TIBERKANE donne pouvoir à Mme Christine RENAUT

Étaient absents :

M. Nicolas GROS DAILLON

M. Salah KRIMAT est désigné pour remplir les fonctions de secrétaire de séance.

POINT N°07 : APPROBATION DU DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS (DUERP)

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment ses articles L.811-1 et L.2121-29 ;

Vu le Code du travail, notamment ses articles L4121-3 et R4121-1 et suivants ;

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n°2001-1016 du 5 novembre 2001 ;

Vu la circulaire DRT N°6 du 18 avril 2002 ;

Considérant l'actualisation du Document Unique d'Evaluation des Risques Professionnels tout au long de l'année faite par l'Assistant de prévention, la Directrice des Ressources Humaines et les organisations syndicales ;

Considérant l'avis favorable unanime du Comité Sociale Territorial en date du 25 novembre 2024 ;

Après avoir entendu l'exposé de M. le Maire, Didier FISCHER, rapporteur,

Après en avoir délibéré,

LE CONSEIL MUNICIPAL

À l'unanimité,

ARTICLE 1 – VALIDE le document unique d'évaluation des risques professionnels et le plan d'actions annexés à la présente délibération.

ARTICLE 2 – APPROUVE la mise en œuvre par l'autorité territoriale du plan d'actions issu de l'évaluation des risques et autorise M. le Maire à en assurer le suivi, ainsi qu'à procéder à une réévaluation régulière du document unique.

Pour extrait conforme :

Le Maire,
Didier FISCHER

Vice-président de la CA de Saint-Quentin-en-Yvelines



Le présent acte peut faire l'objet d'une voie de recours gracieuse auprès de son auteur, ou contentieuse devant le Tribunal Administratif de Versailles - 56 Av. de Saint-Cloud, 78000 Versailles, ou par le biais de l'application informatique Télérecours, accessible par le lien suivant : <http://www.telerecours.fr>, dans un délai de deux mois à compter de sa publication, voire lorsqu'elle a été expressément prescrite, à compter de sa notification pour la ou les personnes directement visées.

DOCUMENT UNIQUE D'EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS**DUERP 2024****Présentation au CST du 25 novembre 2024**

UT1 - Direction de la coordination administrative	nov-23
UT2 - Direction des ressources humaines et suivi de la GPEC	janv-24
UT3 - Direction finances et prospectives, juridique-contentieux et commande publique	janv-24
UT4 - Direction des services techniques, de l'environnement, de l'aménagement et de la démocratie de proximité	avr-24 Environnement, mai-24 DST juin et sept-24 CTM
UT5 - Direction des services à la population	mars-24
UT6 - Direction de la prévention et des politiques jeunesse et sportive	nov-23
UT7 - Direction de l'action scolaire et éducative	nov-23
UT8 - Direction de la tranquillité publique	févr-24
UT9 - Direction de l'économie et de l'emploi	mai-24
UT10 - Direction de l'action culturelle	nov-23
UT11 - Gardiennage	nov-23
UT12 - CCAS - RA	nov-23

Envoyé en préfecture le 20/12/2024

Reçu en préfecture le 20/12/2024

Publié le



ID : 078-217801687-20241220-20241217_07-DE

DUER

Prévention des risques

Présentation de la méthode

Cette partie présente la méthodologie de réalisation et de mise à jour du DUER.

Détermination des unités de travail

Les Unités de Travail (UT) regroupent un ensemble d'agents ou de postes de travail dont les activités les exposent à des risques professionnels similaires. Le découpage des UT se fait sur des critères géographiques (lieux de travail, d'intervention) et d'activité.

Chaque UT correspond à un onglet du tableau d'analyse.

Analyse des activités

Pour mener à bien cette phase, une visite de chaque UT est réalisée pour recueillir les éléments nécessaires au bon déroulement de la démarche d'évaluation des risques professionnels :

- Examen des lieux afin d'appréhender la configuration de la situation et de ses ambiances environnementales (bruit, poussières, luminosité...)
- Observation et une analyse de l'activité (recensement des matériels, personnel, procédures opératoires...)
- Entretien et échange avec les agents concernés

Cette démarche d'analyse de tâche se veut être au plus près du terrain et des agents qui sont souvent les mieux placés pour connaître les situations dangereuses. Il est donc nécessaire de les associer à la démarche afin de permettre une meilleure prise en compte de la réalité du travail (Circulaire DRT du 18 avril 2002).

Identification des danger et des risques associés

Un risque, c'est un danger potentiel auquel est soumis un agent dans son travail et qui peut générer des conséquences plus ou moins graves.

Risque = Danger potentiel X Exposition de l'agent

Il s'agit de déterminer toutes les situations dangereuses par UT.

Pour chacune des situations dangereuses identifiées, une ligne du tableau présente les différents éléments pris en compte tels que le personnel exposé, les locaux et activités concernés, la source de danger et le risque associé, les moyens de prévention en place pour maîtriser le risque...

Une liste type de situations dangereuses et de risques associés est développée ci-dessous. Les différents dangers apparaissent sous forme de menu déroulant dans les cellules des colonnes "Danger" et "Risque" du tableau d'analyse.

DANGERS POTENTIELS	RISQUES ASSOCIES
1. Ambiance de travail	Anoxie (Diminution de la quantité d'O ₂)
	Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)
	Travail isolé
	Infection - Contamination - Maladie - Allergie
	Fatigue auditive - surdité
2. Machine - Outil - Matériel - Engin	Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique
	Blessure - Maladie - Fatigue (Vibrations)
	Blessures diverses (Absence de formation pratique et appropriée)
3. Circulation engin - piéton	Accident de circulation (Collision - Renversement)
	Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)
4. Energies (Electrique - Pression)	Blessure (Projection - Explosion - Fluide sous pression)
	Incendie - Electrocutation - Electrisation
5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	Chute de hauteur
	Chute (Objets - Matériaux)
6. Manutention manuelle	Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)
7. Manutention mécanique	Basculement - Renversement (Engin)
	Chute (Objets - Matériaux)
8. Travail sur écran	Blessure - Fatigue (Eclairage - Ecran)
	Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)
9. Chaleur - Point chaud	Brûlure thermique - Incendie - Explosion
10. Présence d'eau ou de liquide	Noyade
11. Rayonnements (Ionisant - U.V. - I.R. - Laser - Micro-ondes)	Blessure - Maladie (Rayonnement)
	Brûlure thermique
12. Stockage en hauteur - Empilement d'objets	Chute (Objets - Matériaux)
	Effondrement - Ensevelissement
13. Substance dangereuse (Stockage - Utilisation - Exposition)	Agression chimique (Inhalation - Ingestion - Contact cutané)
	Incendie - Explosion
	Infection - Contamination - Maladie - Allergie
14. Risques psychosociaux	Agression - Harcèlement
	Stress
15. Trajet - Déplacement professionnel	Accident Routier
16. Tranchée - Galerie - Terrain meuble	Basculement - Renversement (Engin)
	Effondrement - Ensevelissement
	Electrocutation - Explosion (Réseau enterré)
17. Co-activité	Blessure - Heurt

Evaluation des risques

Les risques identifiés sont évalués grâce aux éléments recueillis, sur la base des critères d'évaluation suivants :

- Gravité
- Exposition
- Maîtrise

a. Gravité :

Ce critère correspond à la gravité potentielle du dommage que pourrait subir l'agent en cas d'accident. Elle est cotée de 1 à 4, de la plus faible à la plus forte :

1	Accident bénin sans arrêt de travail
2	Accident avec arrêt mais sans Incapacité Physique Permanente
3	Accident avec arrêt et Incapacité Physique Permanente
4	Décès

b. Exposition :

Ce critère correspond à la fréquence et à la durée d'exposition au danger. Elle est cotée de 1 à 4, de la plus faible à la plus forte :

1	Annuelle (occasionnelle)
2	Mensuelle (ponctuelle)
3	Hebdomadaire (courante)
4	Quotidienne (permanente)

c. Maîtrise :

Ce critère correspond aux moyens de prévention et de protection déjà mis en œuvre dans la collectivité. Ces mesures peuvent être matérielles, humaines ou organisationnelles (protection collective/individuelle, formations, consignes,...).

Le niveau de maîtrise du risque dépend du type de mesures de prévention mises en place et de leur efficacité.

A noter qu'une méconnaissance des risques par les agents signifie que des mesures restent nécessaires, notamment pour les informer des risques et des consignes à suivre.

1	Bonne maîtrise	Toutes les mesures nécessaires sont en place	Aucune mesure n'est possible ou nécessaire
2	Maîtrise partielle	Des mesures sont en place mais d'autres sont nécessaires	L'efficacité des mesures en place doit être améliorée
3	Maîtrise faible	Un nombre insuffisant de mesures est en place	Les mesures en place sont peu efficaces
4	Pas de maîtrise	Aucune mesure n'est en place	Les mesures en place ne sont pas efficaces

d. Niveau de Risque :

Cette cotation finale prend en compte l'ensemble des critères ci-dessus. Elle s'obtient par leur produit :

$$\text{Niveau de Risque} = \text{Gravité} \times \text{Fréquence} \times \text{Maîtrise}$$

Les risques peuvent ainsi être hiérarchisés entre eux afin d'avoir un aperçu global de la situation au sein de la collectivité.

Niveau de Risque	
Inférieur à 8	FAIBLE
Entre 9 et 15	MOYEN
Entre 16 et 26	IMPORTANT
Supérieur à 26	ELEVE

Elaboration du plan d'action

L'objectif étant de faire évoluer progressivement la sécurité des agents, des actions de prévention devront être mises en place en fonction des risques évalués.

Des actions à mener sont proposées dans le présent DUER. Elles reposent sur les principes généraux de prévention énoncés précédemment. La collectivité peut également planifier d'autres actions qu'elle juge pertinentes.

Elle gère souverainement les modalités de réalisation de ces actions, en fonction de ses capacités (calendrier, budget, effectif,...) et des niveaux de risque.

Les niveaux de risque les plus élevés doivent faire l'objet d'une attention prioritaire. Cependant, des actions correspondant à des risques côtés plus faiblement peuvent être menées en parallèle.

Mise à jour du DUER

Pour effectuer la mise à jour de ce document il convient de :

- Vérifier que les informations concernant les activités et les risques précédemment identifiés sont à jour
- Procéder aux corrections nécessaires, ajouter des lignes en cas de nouveau risque
- Faire le bilan des actions réalisées et mettre à jour la colonne "Mesures en place"
- Ajuster les cotations des risques identifiés en prenant compte ces nouvelles informations
- Vérifier que les plans d'actions sont cohérents, les ajuster si nécessaire et revoir l'ensemble des délais

L'ensemble des ces modifications s'effectuent directement dans les onglets correspondants aux différentes UT (Ev UT0, Ev UT1,...). Les informations nécessaires sont automatiquement reportées dans les autres onglets grâce à des formules.

Seules les colonnes "Responsable", "Coût", "Échéance" et "Commentaires" sont à remplir directement dans les onglets "PA".

LISTE DES ABREVIATIONS	
ACFI	Agent Chargé de la Fonction Inspection
AP/CP	Assistant ou Conseiller de Prévention
BAES	Bloc Autonome Eclairage de Secours
CdT	Code du Travail
CMR	Cancérigène-Mutagène-Reprotoxique
CP	Contrôle Périodique
DGI	Danger Grave et Imminent
DATI	Déclencheur d'Alerte de Travailleur Isolé
DAE	Défibrillateur Automatique Externe
DTA	Diagnostic Technique Amiante
DUER	Document Unique d'Evaluation des Risques
EE	Entreprise Extérieure
EPI	Equipement de Protection Individuelle
ERP	Etablissement Recevant du Public
ERT	Etablissement Recevant des Travailleurs
ESH	Engin de Service Hivernal
ESP	Equipement Sous Pression
FDS	Fiches de Données de Sécurité
NC	Non concerné
p.e.	Par exemple
PdP	Plan de prévention
PdS	Protocole de sécurité
PEMP	Plateforme Elévatrice Mobile de Personne
PILT	Plateforme Individuelle Légère de Travail
PRAP	Prévention des Risques liés à l'Activité Physique
RIA	Robinet Incendie Armé
RPS	Risques PsychoSociaux
SP	Sapeur Pompier
SST	Sauveteurs Secouristes du Travail
TMS	Troubles Musculo-Squelettiques
UT	Unité de travail

Envoyé en préfecture le 20/12/2024

Reçu en préfecture le 20/12/2024

Publié le



ID : 078-217801687-20241220-20241217_07-DE

Mairie et CCAS de Coignières

Evaluation des Risques - UT1 - Direction de la Coordination Administrative

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT1-1	Ensemble des agents	Mairie Mairie annexe	Pandémie	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie		2	1	Mise en œuvre des mesures de protection des agents (organisation du travail, équipements de protection et de désinfection...)	1	2	
UT1-2	Ensemble des agents	Mairie Mairie annexe	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie		2	2	Points d'eau avec savon à disposition Sanitaires séparés	1	4	
UT1-3	Ensemble des agents	Mairie Mairie annexe	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)		1	3	Chauffage au sol Ventilateurs à disposition Stores aux fenêtres	1	3	
UT1-4	Ensemble des agents	Mairie Mairie annexe	Ensemble des activités	des 2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique et manipulation appropriée)	Absence de formation et à l'évacuation	4	1	Présence d'agents formés au secours dans la trousse de secours et d'un défibrillateur	1	4	Renouvellement SST - Novembre 2024
UT1-5	Ensemble des agents	Mairie Mairie annexe	Ensemble des activités	des 4. Energies (Electrique - Pression)	4. Incendie - Electrocutation		4	1	Vérification périodique des installations électriques Travaux d'ordre électrique réalisés par un agent habilité du ST	2	8	Formation Equipier de Première Intervention (EPI) pour 19 agents - fin 2021 - Recyclage prévu en 2025
UT1-6	Ensemble des agents	Mairie Mairie annexe	Ensemble des activités	des 11. Rayonnements (Ionisant - U.V. - I.R. - Laser - Micro-ondes)	11. Blessure - Maladie (Rayonnement)	Bornes Wifi	1	4	Installations conformes	1	4	
UT1-7	Secrétaire du Maire et du DCA	Mairie	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive - surdité		1	3	Absence de remarque spécifique	1	3	
UT1-8	Secrétaire du Maire et du DCA	Mairie	Utilisation de matériel informatique et fournitures de bureaux	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique		1	3	Machines conformes	1	3	
UT1-9	Secrétaire du Maire et du DCA	Mairie	Déplacement missions	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)		3	1	Véhicule de service	1	3	
UT1-10	Secrétaire du Maire et du DCA	Mairie	Déplacement sur le site	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)		1	4	Axes de circulation dégagés	1	4	
UT1-11	Secrétaire du Maire et du DCA	Mairie	Travail sur écran	des 8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	Travail sur l'écran Absence de sensibilisation sur la posture sur le travail sur écran	2	3	Ecran plat Tapis de souris ergonomique Sièges récents	1	6	Formation Geste et Posture Aménagement du poste de travail, écran Ne souhaite plus de souris verticale
UT1-12	Secrétaire du Maire et du DCA	Mairie	Stockage matériel	des 12. Stockage en hauteur - Empilement d'objets	12. Effondrement Ensevelissement		2	2	Surfaces de stockage adaptées	1	4	
UT1-13	Secrétaire du Maire et du DCA	Mairie	Accueil public Accueil avec les agents	des 14. Risques psychosociaux	14. Agression - Harcèlement		3	1	Absence d'événement marquant	2	6	Rappeler les droits et obligations de certaines situations

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT1-14	Secrétaire du Maire et du DCA	Mairie	Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	14. Stress	Variation de l'année de l'année Plaintes récurrentes de certains agents Utilisation de stratagèmes de certains agents pour obtenir des éléments	2	Autonomie Bienveillance au niveau de la Direction Diagnostic des RPS réalisé en 2022	2	12	Présentation au CST du 27 novembre du plan d'action concerté avec les syndicats Poursuivre les réunions avec les directeurs et les adjoints Poursuivre l'analyse de la communication au sein de la collectivité
UT1-15	Responsable communication Chargé de communication	Mairie annexe	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive - surditie		1	3 Absence de remarque spécifique	1	3	
UT1-16	Responsable communication Chargé de communication	Mairie annexe	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Fatigue (Ambiance lumineuse)	Eclairage des bureaux par des spots	1	3 Présence d'un éclairage Stores aux fenêtres	2	6	Revoir l'éclairage des bureaux
UT1-17	Responsable communication Chargé de communication	Mairie annexe	Utilisation de matériel informatique et fournitures de bureaux	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique		1	3 Machines conformes	1	3	
UT1-18	Responsable communication Chargé de communication	Mairie annexe	Messico - électrique Pleuse	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique		1	3 Machines conformes Mise en place d'une vérification périodique du massicot	1	3	
UT1-19	Responsable communication Chargé de communication	Mairie annexe Sites extérieurs	Déplacement missions	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)	Mise en place de véhicules de pool	3	Véhicules de la collectivité entretenus périodiquement Possibilité de déplacement pédestre pour certains sites Véhicule personnel le cas échéant	1	6	
UT1-20	Responsable communication Chargé de communication	Mairie annexe Sites extérieurs	Déplacement sur le site	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)		1	4 Axes de circulation dégagés	1	4	
UT1-21	Responsable communication Chargé de communication	Mairie annexe	Aide lors des manifestations	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)		1	3 Possibilité d'aide	1	3	
UT1-22	Responsable communication Chargé de communication	Mairie annexe	Travail sur écran	8. Travail sur écran (Méthode Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	Travail sur l'écran Absence de sensibilisation sur la posture sur le travail sur écran (hauteur de l'écran)	2	Ecran plat Sièges adaptés	2	12	Agent sensibilisé novembre 2023 Etude et conseil du poste de travail par l'assistant de prévention et la DRH Demande Atal en cours Etude de siège à prévoir
UT1-23	Responsable communication Chargé de communication	Mairie annexe	Stockage matériel	12. Stockage en hauteur Emplacement d'objets	12. Effondrement Ensevelissement		1	1 Surfaces de stockage adaptées	1	1	
UT1-24	Responsable communication Chargé de communication	Mairie annexe	Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	14. Stress	Variation de l'année de l'année	2	Autonomie Mise en place de l'organigramme Diagnostic des RPS réalisé en 2022	2	12	Présentation au CST du 27 novembre concerté avec les syndicats
UT1-25	Chargé mission	Mairie	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive - surditie		1	3 Absence de remarque spécifique	1	3	
UT1-26	Chargé mission	Mairie	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Fatigue (Ambiance lumineuse)	Eclairage des bureaux par des spots	1	3 Présence d'un éclairage Stores aux fenêtres	1	3	
UT1-27	Chargé mission	Mairie	Déplacement sur le site	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)		1	4 Aves de circulation dégagés	1	4	

Envoyé en préfecture le 20/12/2024
Reçu en préfecture le 20/12/2024
Publié le
ID : 078-217801687-20241220-20241217_07-DE



Repere	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Mesures en place	Maitrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT1-28	Chargé mission	Mairie	Travail écran	8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	Travail sur l'écran Siège inadaptée Absence de sensibilisation sur la posture sur le travail sur écran (hauteur de l'écran)	2	Ecran plat Sièges adaptés	1	6	Aménagement du poste de travail fait - Déplacement d'une armoire et mise à disposition d'un fauteuil récent avec accoudoir réglables - Sensibilisation "Mieux vivre avec son écran"
UT1-29	Chargé mission	Mairie	Stockage matériel	12. Stockage en hauteur - Empilement d'objets	12. Effondrement - Ensevelissement	Absence de zone de stockage clairement définie	2		2	8	Aménagement du poste de travail fait avec mise à disposition d'une armoire fermant à clés
UT1-30	Chargé mission	Mairie	Ensemble activités	14. Risques psychosociaux	14. Stress	Réunions en cours pour la définition des activités de l'agent	2	Autonomie Bon entente avec les collègues Diagnostic des RPS réalisé en 2022	1	6	Evolution de la charge de travail en octobre 2023 liée aux conseils de quartiers
UT1-31	Directrice Cabinet	Mairie	Ensemble activités	8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Fatigue (Eclairage - Ecran)	Ecran face à la fenêtre	1	Ecran plat Sièges adaptés	2	8	Prévoir l'installation d'un film sur fenêtre - En attente retour agent car poste de travail récent
UT1-32	Directrice Cabinet	Mairie	Ensemble activités	14. Risques psychosociaux	14. Stress	Variation de l'activité en fonction de l'année	1	Autonomie Bon entente avec les collègues Diagnostic des RPS réalisé en 2022	2	6	Présentation au CST du 27 novembre du plan d'action concerté avec les syndicats Poursuivre les réunions avec les directeurs et les adjoints Poursuivre l'analyse de la communication au sein de la collectivité
UT1-33	Service Juridique Patrimoine Assurances	Mairie	Travail écran	8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	Travail sur l'écran Absence de sensibilisation sur la posture sur le travail sur écran	2	Ecran plat	1	8	
UT1-34	Service des Associations et Mairie	Mairie	Travail écran	8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)		2	Ecran plat Fauteuil adapté pour la responsabilité	1	8	
UT1-35	Service des Associations et Mairie	Mairie	Accueil public	14. Risques psychosociaux	14. Agression - Harcèlement		1	Bonne relation avec le public	1	1	
UT1-36	Service d'Information et Infrastructures Numériques	Intervention sur le réseau	Ensemble activités	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique et appropriée)		1	Absence de travail d'ordre électrique	1	1	
UT1-37	Service d'Information et Infrastructures Numériques	Mairie Sites communaux	Manutention du matériel informatique	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)		2	Port des charges lourdes à 2	1	6	Prévoir l'achat d'un chanot Formation suivie
UT1-38	Service d'Information et Infrastructures Numériques	Mairie	Travail écran	8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)		2	Aménagement des bureaux en cours	2	12	Poste de travail non finalisé par manque de place
UT1-39	Service d'Information et Infrastructures Numériques	Mairie	Stockage matériel	12. Stockage en hauteur - Empilement d'objets	12. Effondrement - Ensevelissement		2	Aménagement des zones de stockage en cours (achat d'armoires en cours)	1	4	Achat d'une armoire sécurisée matériel in
UT1-40	Service Location des salles	Maison Voisinage	Ensemble activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)		1	Chauffage dans certaines pièces Ouvrants	1	3	
UT1-41	Service Location des salles	Maison Voisinage	Accueil public	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive - surdité	Présence de public jusqu'à 22h	2		1	6	
UT1-42	Service Location des salles	Maison Voisinage	Ensemble activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Fatigue (Ambiance lumineuse)		1	Eclairage naturel Eclairage à l'extérieur Absence de remarque particulière	1	3	
UT1-43	Service Location des salles	Maison Voisinage	Entretien locaux	1. Ambiance de travail	1. Travail isolé		1	Téléphone portable Absence de travaux dangereux réalisés de manière isolée	1	1	

Envoyé en préfecture le 20/12/2024
Reçu en préfecture le 20/12/2024
Publié le
ID : 078-217801687-20241220-20241217_07-DE



Evaluation des Risques - UT1

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maitrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT1-44	Service Location des salles	Maison Voisinage	du Accueil public	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination Maladie - Allergie		2	2	Points d'eau avec savon à disposition Produits désinfectants à disposition	1	4	
UT1-45	Service Location des salles	Maison Voisinage	du Entretien locaux	2. Machine - Outillage - Matériel Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique		2	2	Machines CE	1	6	
UT1-46	Service Location des salles	Maison Voisinage	des Ensemble des activités	2. Machine - Outillage - Matériel Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique et appropriée)	Absence de trousses de secours et de défibrillateur	4	2	Formation au secourisme Mise en place d'une trousse de secours Formation à la manipulation des extincteurs	1	8	
UT1-47	Service Location des salles	Maison Voisinage	Déplacement la pour récupération du matériel	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)	Remplacement des véhicules de la collectivité prévu	3	2	Véhicules de la collectivité entretenus périodiquement	1	6	
UT1-48	Service Location des salles	Maison du	Ensemble des activités	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt		1	4	Axe de circulation délagé Vérification périodique des extincteurs de l'installation électrique et de l'alarme Formation à la manipulation des extincteurs	1	4	
UT1-49	Service Location des salles	Maison Voisinage	des Ensemble des activités	4. Energies (Electrique - Pression)	4. Incendie - Electrocutation		4	1	Aides à la manutention présentes Possibilité d'entraide avec les agents du ST	1	4	
UT1-50	Service Location des salles	Maison du	Maintenance des Accès en	4. Energies (Electrique - Hauteur)	4. Incendie - Electrocutation		4	1	Réalisation des travaux en	1	2	
UT1-51	Service Location des salles	Maison du	Préparation des salles pour les manifestations	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)		2	3	Installations conformes	1	4	Agent formé à Gestes et Postures - Octobre 2023
UT1-52	Service Location des salles	Maison Voisinage	des Ensemble des activités	11. Rayonnements (Ionisant - U.V. - I.R. - Laser - Micro-ondes)	11. Blessure - Maladie (Rayonnement)		1	4		1	4	
UT1-53	Service Location des salles	Maison du	Entretien des	13. Substance dangereuse	13. Agression chimique		2	2	Gants à disposition	2	8	Récupérer les FDS des produits
UT1-54	Service Location des salles	Maison Voisinage	des Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	14. Stress	Pics d'activité en fonction des périodes Organisation du travail à revoir	2	2	Autonomie de l'agents dans les tâches à réaliser et le planning Reconnaissance de la part du public	2	12	Présentation au CST du 27 novembre du plan d'action concerté avec les syndicats Travail revu en accord avec l'agent
UT1-55	Service Location des salles	Maison du	Contact avec le Ensemble des	14. Risques psychosociaux	14. Aggression - Harcèlement	Organisation de l'encaissement	2	3	Bonne ambiance selon l'agent	2	12	Définir une procédure de gestion en cas d'agression et en
UT1-56	Service Location des salles	Foyer Saint	Présence lors	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue	Fortes chaleurs au niveau du	1	3	Chauffage au sol	2	6	Mise à disposition de ventilateur
UT1-57	Service Location des salles	Foyer Saint	Ensemble des	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive - surdité		1	3	Présence de sonomètres dans la	1	6	
UT1-58	Service Location des salles	Foyer Saint	Maintenance des locaux	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Fatigue / Ambiance		1	3	Eclairage naturel	1	3	
UT1-59	Service Location des salles	Foyer Exupéry	Accueil du	1. Ambiance de travail	1. Travail isolé		2	2	Téléphone sans fil Absence de travaux dangereux réalisés de manière isolée	1	4	Lors des opérations de manutentions im de l'agent de la MDV et du CTM
UT1-60	Service Location des salles	Foyer Saint	Ensemble des	2. Machine - Outillage - Matériel -	2. Blessures diverses (Absence		2	4	Points d'eau avec savon à disposition Formation au secourisme	1	4	
UT1-61	Service Location des salles	Foyer Saint	Déplacement à la trésorerie et à la mairie	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)	Remplacement des véhicules de la collectivité prévu	3	2	Véhicules de la collectivité entretenus périodiquement	1	6	
UT1-62	Service Location des salles	Foyer Exupéry	Ensemble des	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)	Sol glissant au niveau de la cuisine en cas de présence d'eau	1	4	Axe de circulation délagé Conseil lors de l'aménagement des réceptions	2	8	Lors de la rénovation des locaux, voir revêtement au niveau de la cuisine

Envoyé en préfecture le 20/12/2024

Reçu en préfecture le 20/12/2024

Publié le

ID : 078-217801687-20241220-20241217_07-DE



Répertoir	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT1-65	Service Location des salles	Foyer Exupéry	Saint Ensemble des activités	4. Energies (Electrique Pression)	4. Incendie - Electrocution		4	Vérification périodique des installations électriques Vérification périodique du SSI, des trappes de désenfumage et des extincteurs Plan d'évacuation Formation à la manipulation des extincteurs et formation SSIAP Règlement interdisant l'emploi d'éléments pyrotechniques lors des réceptions.	1	4	
UT1-66	Service Location des salles	Foyer Exupéry	Saint Réaménagement des disjoncteurs	4. Energies (Electrique Pression)	4. Incendie - Electrocution		4	Vérification périodique des installations électriques	1	8	Formation suivie
UT1-67	Service Location des salles	Foyer Exupéry	Saint Accès hauteur	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute de hauteur		2	Réalisation des travaux en hauteur par une EE pour les agents du ST Utilisation d'un marchepied pour l'accès aux armoires	1	2	
UT1-68	Service Location des salles	Foyer Exupéry	Saint Aide pour la préparation de la salle pour les réceptions.	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)		2	Aides à la manutention présentes Tables rondes à disposition	2	12	3 agents de la direction formés Gestes et Postures-2023
UT1-69	Service Location des salles	Foyer Exupéry	Saint Aide pour la préparation de la salle pour les réceptions	6. Manutention manuelle	6. Chute (Objets - Matériaux)		1		1	3	Mettre à disposition de l'agent des chaussures de sécurité
UT1-70	Service Location des salles	Foyer Exupéry	Saint Travail sur écran	8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	Siège vétuste Travail sur écran environ 4-5h/j	2	Ordinateur portable sans écran plat à disposition	2	12	Siège remplacé Ecran plat, clavier indépendant absent
UT1-71	Service Location des salles	Foyer Exupéry	Saint Ensemble des activités	11. Rayonnements (Ionisant - U.V. - I.R. - Laser - Micro-ondes)	11. Blessure - Maladie (Rayonnement)		1	Installations conformes	1	4	
UT1-72	Service Location des salles	Foyer Exupéry	Saint Entretien locaux	13. Substance dangereuse (Stockage - Utilisation - Exposition)	13. Agression chimique (Inhalation - Ingestion - Contact cutané)		2	Nettoyage réalisée par une EE Intervention uniquement en cas d'urgence Gants à disposition	2	8	Récupérer es FDS des produits Présentation au CST du 27 novembre du plan d'action concerté avec les syndicats Organisation du temps de travail de l'agent est sécurisé - Deux jours de repos - 1664H S'assurer de l'adéquation entre les effectifs et l'organisation du service En cas de projet concernant la salle, intégrer les projets Mise en place d'une astreinte en cas de besoin technique
UT1-73	Service Location des salles	Foyer Exupéry	Saint Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	14. Stress	Pics d'activité en fonction des périodes	2	Réalisation du diagnostic des RPS en 2022 Autonomie de l'agents dans les tâches à réaliser et le planning Reconnaissance de la part du public	3	2	
UT1-74	Service Location des salles	Foyer Exupéry	Saint Accueil public Régie	14. Risques psychosociaux	14. Agression - Harcèlement	2 cas d'agression recensés	2	Bonne relation avec le public de manière générale	2	12	Définir une procédure de gestion en cas d'incident Former l'agent à la gestion du public difficile
UT1-75	Service des Assemblées et Associations Service d'information et Infrastructures Numériques	Mairie	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)	Difficultés de réglage du chauffage Coupure du chauffage à des périodes fixes	1	Chauffage au sol Réparation du système de chauffage Ventilateurs à disposition Stores aux fenêtres	2	6	

Envoyé en préfecture le 20/12/2024
Reçu en préfecture le 20/12/2024
Publié le 20/12/2024
ID : 078-217801687-20241220-20241217_07-DE



Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT1-76	Service des Assemblées et Associations Service d'Information et d'Infrastructures Numériques	Mairie	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive -surdit�	G�ne sporadique	1		1	1	
UT1-77	Service des Assemblées et Associations Service d'Information et d'Infrastructures Numériques	Mairie	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Fatigue (Ambiance lumineuse)	N�on hors service (Service d'Information et Infrastructures Numériques)	1	Eclairage naturel Stores �lectriques	2	6	Pr�voir le remplacement du n�on (Service d'information et Infrastructures Numériques)
UT1-78	Service des Assemblées et Associations Service d'Information et d'Infrastructures Numériques	Mairie	Ensemble des activités	2. Machine - Outil - Mat�riel Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique et appropri�e)		4	Pr�sence d'agents form�s au secourisme dans la mairie Formation d'agents � la manipulation des extincteurs Pr�sence d'une trousse de secours et d'un d�fibrillateur	2	8	Poursuivre la formation � la manipulation des extincteurs et � l'�vacuation
UT1-79	Service des Assembl�es et Associations Service d'Information et d'Infrastructures Num�riques	Mairie	Utilisation de mat�riel informatique et fournisseurs de bureaux	2. Machine - Outil - Mat�riel Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Br�lure thermique		1	Machines conformes	1	3	
UT1-80	Service des Assembl�es et Associations Service d'Information et d'Infrastructures Num�riques	Mairie	D�placement missions	3. Circulation engin - pi�ton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)	Remplacement des v�hicules de la collectivit� pr�vu	3	V�hicule personnel et de service	1	6	
UT1-81	Service des Assembl�es et Associations Service d'Information et d'Infrastructures Num�riques	Mairie	Salle du conseil municipal	3. Circulation engin - pi�ton	3. Chute de plain-pied (Obstacle)	Pr�sence de câbles dans les axes de circulations	1	Axes de circulation d�gag�s	2	8	Voir pour installer des passes câbles sous le break
UT1-82	Service des Assembl�es et Associations Service d'Information et d'Infrastructures Num�riques	Mairie	Ensemble des activités	4. Energies (Electrique Pression)	4. Incendie - Electrocuton		4	V�rification p�riodique des installations �lectriques Travaux d'ordre �lectrique r�alis�s par un agent habilit� du ST Extincteurs, BAES et plan d'�vacuation	1	8	Formation EPI pr�vue en 2025

Envoy  en pr fecture le 20/12/2024
Re u en pr fecture le 20/12/2024
Publi  le
ID : 078-217801687-20241220-20241217_07-DE



Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT1-83	Service des Assemblées et Associations Service d'information et Infrastructures Numériques	Maine	Port des archives	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)		1	2	Port sporadique	1	2	
UT1-84	Service des Assemblées et Associations Service d'information et Infrastructures Numériques	Mairie	Ensemble des activités	11. Rayonnements (ionisant - U.V. - I.R. - Laser - Micro-ondes)	11. Blessure - Maladie (Rayonnement)	Bornes Wifi Borne de recharge des véhicules électriques	1	4	Installations conformes	1	4	
UT1-85	Service des Assemblées et Associations	Mairie	Stockage matériel	12. Stockage en hauteur - Empilement d'objets	12. Effondrement Ensevelissement		2	2	Surfaces de stockage adaptées Dématérialisation des actes	1	4	
UT1-86	Assemblées et Associations	Maine	Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	14. Stress	Fortes activités toute l'année (absence de la responsable de service) Manque de communication Présence de différents donneurs d'ordre	2	3	Autonomie Remplacement des ordinateurs Définition de l'organigramme RPS en 2022 Mise en place de certaines actions liées au diagnostic (ex : intervention d'un psychologue...)	2	12	Présentation au CST du 27 novembre du plan d'action concerté avec les syndicats

Envoyé en préfecture le 20/12/2024

Reçu en préfecture le 20/12/2024

Publié le



ID : 078-217801687-20241220-20241217_07-DE

DUER

Mairie et CCAS de Coignières

Evaluation des Risques - UT2 - Direction des Ressources Humaines et suivi de la GPEC

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT2-1	Ensemble des agents	Mairie	Pandémie	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie		2	1	Mise en œuvre des mesures de protection des agents (organisation du travail, équipements de protection et de désinfection...)	1	2	
UT2-2	Ensemble des agents	Mairie	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)		1	3	Chauffage au sol Ventilateurs à disposition Stores électriques	1	3	
UT2-3	Agents RH	Mairie	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Fatigue (Ambiance lumineuse)		1	3	Eclairage naturel Stores électriques	1	3	
UT2-4	Agents RH	Mairie	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive - surdité	Utilisation de la pleuse (2-3 fois par mois)	1	3	Pas de remarque particulière	1	3	
UT2-5	Agents RH	Mairie	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie		2	2	Points d'eau avec savon à disposition Sanitaires séparés	1	4	
UT2-6	Agents RH	Mairie	Ensemble des activités	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique et manipulation des extincteurs et à l'évacuation appropriée)	Absence de formation la manipulation des extincteurs et à l'évacuation	4	1	Formation au secourisme Présence d'une trousse de secours et d'un défibrillateur au rez-de-chaussée Mise en place d'une trousse de secours Formation à la gestion des conflits (un agent)	2	8	Prévoir une formation à la manipulation des extincteurs et à l'évacuation
UT2-7	Agents RH	Mairie	Utilisation de matériel informatique et fournitures de bureaux	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique		1	3	Machines conformes	1	3	
UT2-8	Agents RH	Mairie	Circulation sur le site	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)		1	4	Axes de circulation dégagés	1	4	
UT2-9	Agents RH	Mairie	Ensemble des activités	4. Energies (Electrique Pression)	4. Incendie - Electrocutation		4	4	Vérification périodique des installations électriques Travaux d'ordre électrique réalisés par un agent habilité du ST Extincteurs, BAES et plan d'évacuation	2	32	Formation prévue en 2025 (EPI) - Exercice d'évacuation planifié en 2024.
UT2-11	Agents RH	Mairie	Travail sur écran	8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	Absence de sensibilisation sur la posture sur le travail sur écran Travail sur écran environ 7h/j	2	4	Ecran plat Double écran à disposition	1	8	Agent RH ayant suivi la formation de la Direction faite en réunion de

Envoyé en préfecture le 20/12/2024

Reçu en préfecture le 20/12/2024

Publié le



ID : 078-217801687-20241220-20241217_07-DE

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maitrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT2-12	Agents RH	Mairie	Ensemble des activités	11. Rayonnements (ionisant - U.V. - I.R. - Laser - Micro-ondes)	11. Blessure (Rayonnement) - Maladie	Bornes Wifi	1	4	Installations conformes	1	4	
UT2-13	Agents RH	Mairie	Accueil agents	14. Risques psychosociaux	14. Agression - Harcèlement		3	1	Absence d'événement spécifique	1	3	
UT2-14	Agents RH	Mairie	Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	14. Stress	Variation de l'activité en fonction de l'année (évolutions réglementaires...) Difficultés pour les nouveaux arrivants (utilisation du logiciel...) Difficultés dans l'anticipation des dossiers (contrat...)	2	2	Diagnostic des RPS réalisé en 2022 et à mettre en œuvre en 2024 Stress ponctuel lié aux fonctions des RH	2	8	Présentation au CST du 27 novembre du plan d'action concerté avec les syndicats Agents formées - procédures rédigées
UT2-15	DRH	Mairie	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive -surdité	Bruit de fond en continu de VMC - Ecoulement d'eau de pluie dans le bureau en temps d'orage	1	4	Fatigue auditive	4	16	Réunion technique prévue Novembre 2024

Mairie et CCAS de Coignières

Evaluation des Risques - UT3 - Direction finances et prospectives, juridique-contentieux et commande publique

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maitrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT3-1	Ensemble des agents	Mairie	Pandémie	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie	-	2	1	Mise en œuvre des mesures de protection des agents (organisation du travail, équipements de protection et de désinfection.)	1	2	
UT3-2	Ensemble des agents	Annexe de Mairie	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)	-	1	3	Chauffage au sol Ventilateurs à disposition Climatisation révisée	1	3	
UT3-3	Ensemble des agents	Annexe de Mairie	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive - surdité	-	1	1	Absence de remarque spécifique	1	1	
UT3-4	Ensemble des agents	Annexe de Mairie	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Fatigue (Ambiance lumineuse)	Eclairage faible et éclairage avec halogène	1	3	Ouvrants dormant sur l'extérieur Lampes d'appoint Présence d'un agent formé au secours	2	6	L'éclairage est suffisant (lampe d'appoint)
UT3-5	Ensemble des agents	Annexe de Mairie	Ensemble des activités	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique et appropriée)	Absence de formation et manipulation des extincteurs	4	1	Présence d'une trousse de secours au niveau du poste de police municipale et d'un défibrillateur au niveau de la Mairie	1	4	Formation EPI prévue en 2025 Prévoir une formation au secourisme
UT3-6	Ensemble des agents	Annexe de Mairie	Utilisation de matériel informatique et	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique	-	1	3	Machines conformes	1	3	
UT3-7	Ensemble des agents	Annexe de Mairie	3. Déplacement au Trésor Public	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)	-	3	1	Véhicule personnel	1	3	
UT3-8	Ensemble des agents	Annexe de Mairie	3. Déplacement sur le site	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)	Présence de câbles dans les axes de circulations Présence de marches dans les axes de circulation	1	2	-	1	2	Poste de travail sécurisé et ponctuellement occupé par les marchés publics
UT3-9	Ensemble des agents	Annexe de Mairie	4. Ensemble des activités	4. Energies (Electrique - Pression)	4. Incendie - Electrocuton	Absence de BAES au niveau de l'escalier et absence d'exercice d'évacuation	4	4	Vérification périodique des installations électriques Travaux d'ordre électrique réalisés par un agent habilité du ST	2	3	Exercice d'évacuation prévu en Novembre 2024 Prévoir l'installation des BAES au niveau des étages
UT3-10	Ensemble des agents	Annexe de Mairie	8. Travail sur écran sur l'écran	8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	Travail sur l'écran toute la journée Absence de sensibilisation sur la posture sur le travail sur écran	1	4	Extincteurs Ecran plat Mise à disposition d'un double écran Sièges récents	1	4	Formation Gestes et Postures Transmission des bonnes pratiques en interne
UT3-11	Ensemble des agents	Annexe de Mairie	11. Ensemble des activités	11. Rayonnements (Ionisant - U.V. - I.R. - Laser - Micro-ondes)	11. Blessure - Maladie (Rayonnement)	Bornes Wifi Borne de recharge des véhicules électriques	1	4	Installations conformes	1	4	
UT3-12	Ensemble des agents	Annexe de Mairie	12. Stockage du matériel	12. Stockage en hauteur - Empilement d'objets	12. Effondrement - Ensevelissement	-	2	2	Surfaces de stockage adaptées	1	4	
UT3-13	Ensemble des agents	Annexe de Mairie	14. Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	14. Stress	Variation de l'activité en fonction de l'année (pics d'activité entre mi-décembre à fin avril, budget)	1	1	Réalisation du diagnostic des RPS en 2022 Recrutement d'un agent au niveau de la DSI (réglage des problèmes informatiques et des réseaux) Mise en place d'une nouvelle organisation et des procédures de gestion Décentralisation des budgets dans les différents services et dématérialisation des documents	1	1	Procédures en place Présentation au CST du 27 novembre du plan d'action concerté avec les syndicats Prévoir un retour d'expérience suite à la mise en place de la nouvelle organisation (2024)

UT3-14	Service Commande Publique Service Juridique Patrimoine Assurances	Mairie	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)		1	3	Ventilateurs à disposition	2	6	
UT3-15	Service Commande Publique Service Juridique Patrimoine Assurances	Mairie	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive -surdité	Gêne sporadique	1	1		1	1	
UT3-16	Service Commande Publique Service Juridique Patrimoine Assurances	Mairie	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Fatigue (Ambiance lumineuse)		1	3	Eclairage naturel	1	3	
UT3-17	Service Commande Publique Service Juridique Patrimoine Assurances	Mairie	Ensemble des activités	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique et appropriée)		4	1	Présence d'agents formés au secoursisme dans la mairie Formation d'agents à la manipulation des extincteurs Présence d'une trousse de secours et d'un défibrillateur	1	4	Formation EPI prévue en 2025
UT3-18	Service Commande Publique Service Juridique Patrimoine Assurances	Mairie	Utilisation de matériel informatique et fournitures de bureaux	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique		1	3	Machines conformes	1	3	
UT3-19	Service Commande Publique Service Juridique Patrimoine Assurances	Mairie	Déplacement missions	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)	Remplacement des véhicules de la collectivité prévu	3	2	Véhicule personnel et de service	1	6	
UT3-20	Service Commande Publique Service Juridique Patrimoine Assurances	Mairie	Salle du conseil municipal	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)	Présence de câbles dans les axes de circulations	1	4	Axes de circulation dégagés	2	8	
UT3-21	Service Commande Publique Service Juridique Patrimoine Assurances	Mairie	Ensemble des activités	4. Energies (Electrique Pression)	4. Incendie - Electrocuton		4	4	Vérification périodique des installations électriques Travaux d'ordre électrique réalisés par un agent habilité du ST Extincteurs, BAES et plan d'évacuation	2	32	Exercice d'évacuation prévu en Novembre 2024 Prévoir l'installation des BAES au niveau étages

UT3-22	Service Commande Publique Service Juridique Patrimoine Assurances	Mairie	Port des archives	6. Maintenance manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)			1	2	Port sporadique	1	2	
UT3-23	Service Commande Publique Service Juridique Patrimoine Assurances	Mairie	Ensemble des activités	11. Rayonnements (Ionisant - U.V. - I.R. - Laser - Micro-ondes)	11. Blessure - Maladie (Rayonnement)	Bornes Wifi Borne de recharge des véhicules électriques		1	4	Installations conformes	1	4	
UT3-24	Service Commande Publique Service Juridique Patrimoine	Mairie	Stockage matériel	12. Stockage en hauteur - Empilement d'objets	12. Effondrement Ensevelissement			2	2		1	4	
UT3-25	Service Commande Publique Service Juridique Patrimoine	Mairie	Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	14. Stress	Forte activité toute l'année (absence de la responsable de service) Manque de communication Présence de différents donneurs d'ordre		2	3	Autonomie Remplacement des ordinateurs Définition de l'organigramme Mise en place d'un diagnostic RPS en 2022 Mise en place de certaines actions liées au diagnostic (ex. intervention d'un psychologue...)	2	12	Présentation au CST du 27 novembre du plan d'action concerté avec les syndicats
UT3-26	Service Commande Publique	Mairie	Travail sur écran	8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	Travail sur 2 écrans toute la journée Présence de 2 écrans différents		2	4	Ecran plat Fauteuil adapté pour le responsable	1	8	

Envoyé en préfecture le 20/12/2024

Reçu en préfecture le 20/12/2024

Publié le



ID : 078-217801687-20241220-20241217_07-DE

Mairie et CCAS de Coignières

Evaluation des Risques - UT4 - Direction des services techniques, de l'environnement, de l'aménagement et de la démocratie de proximité

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Matrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT4-1	Ensemble des agents	Maine Chantier CTM	Pandémie	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie	-	2	1	Mise en œuvre des mesures de protection des agents (organisation du travail, équipements de protection et de désinfection...)	1	2	
UT4-2	Service Voirie	Chantier	Suivi des interventions dans les égouts	1. Ambiance de travail	1. Anoxie (Diminution de la quantité d'O2)	-	4	1	Intervention avec EE ou le service bâtiment Intervention sporadique Suivi de la formation CATEC	1	4	
UT4-3	Service Voirie	Chantier	Suivi des chantiers	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)	-	2	3	EPI (veste) à disposition	1	6	
UT4-4	Service Voirie	Chantier	Suivi des chantiers	1. Ambiance de travail	1. Travail isolé	-	1	1	Suivi de chantiers avec EE Intervention uniquement pour des constats	1	1	
UT4-5	Service Voirie	Chantier	Suivi des chantiers	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie	-	2	2	Gel hydroalcoolique à disposition Points d'eau avec savon à disposition	1	4	
UT4-6	Service Voirie	Chantier	Suivi des chantiers	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive - surdités	-	2	3	Bouchons moulés personnels à disposition	1	6	
UT4-7	Service Voirie	Maine Chantier	Ensemble des activités	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique et appropriée)	-	4	4	Formation AIPR concepteur Présence d'agents formés au secourisme Formation guide-fils et serre-fils Habilitation électrique BS-BE Manœuvre Présence d'une trousse de secours et d'un défibrillateur	2	3	Prévoir un exercice d'évacuation
UT4-8	Service Voirie	Maine Chantier	Ensemble des activités	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)	-	1	4	Axe de circulation dégagé Chaussures de sécurité (suivi des chantiers)	2	8	
UT4-9	Service Voirie	Chantier	Déplacement à des réunions de suivi des chantiers (stationnement sur la chaussée)	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)	Absence du panneau AK5	3	4	Véhicules de la collectivité entretenus périodiquement Balisage du véhicule (gyrophare - cônes) EPI (vêtements haute visibilité) à disposition	1	12	Panneau magnétique AK5 installé sur le véhicule - Parc Automobile - septembre 2023
UT4-10	Service Voirie	Chantier	Ouverture des chantiers	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)	Utilisation d'une pioche	2	2	Tâche sporadique	2	8	Si besoin, prévoir une formation geste et posture
UT4-11	Service Voirie	Chantier	Suivi des chantiers Suivi des interventions dans les égouts	7. Manutention mécanique	7. Chute (Objets - Matériaux)	-	2	3	EPI (vêtements haute visibilité - casque) à disposition Remplacement du casque en 2021	1	6	
UT4-12	Service Voirie	Maine	Travail sur écran	8. Travail sur écran (Méthode Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	Absence de sensibilisation sur la posture sur le travail sur écran Travail sur écran 7h/j	2	4	Ecran plat Remplacement du matériel informatique et du-réseau Remplacement du siège	1	8	Sensibilisation faite septembre 2023 par l'assés de prévention - Remise d'un livret "Mieux vivre son écran" et formation à venir Gestes et Posture informatique le 5 octobre

Service Bâtiments opérations neuves réhabilitations Maintenance Bâtiments	et Chantier	de Suivi chantiers	1. Ambiance de travail	1. Travail isolé	1	1	1	Suivi de chantiers avec EE	1	1
Service Bâtiments opérations neuves et Logements insalubres	Mairie Chantier	de Suivi chantiers	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination Maladie - Allergie	2	2	2	Gel hydroalcoodique à disposition Points d'eau avec savon à disposition	4	4
Service Bâtiments opérations neuves et Chantier	Mairie Chantier	des Ensembles activités	2. Machine - Outil - Matériel Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique et appropriée)	4	4	4	Formation au secourisme Présence d'une trousse de secours (véhicule) et d'un défibrillateur	2	32
Service Bâtiments opérations neuves et Chantier	Mairie Chantier	des Ensembles activités	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Hauteur (Obstacle)	1	4	1	Axe de circulation dégagé Chaussures de sécurité (suivi des chantiers)	1	4
Service Bâtiments opérations neuves et Chantier	Mairie Chantier	Déplacement à des réunions de Suivi chantiers	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)	3	2	3	Véhicules de la collectivité entretenu périodiquement	1	6
Service Bâtiments opérations neuves et Chantier	Mairie Chantier	Travaux d'ordre électrique	4. Energies (Electrique Pression)	4. Blessure (Projection Explosion - Fluide sous pression)	4	2	4	Agent formé renouvellement Habilitation BE/BS	1	8
Service Bâtiments opérations neuves et Chantier	Mairie Chantier	Accès en toiture (suivi de chantiers)	5. Hauteur (Circulation - Accès de Travail)	5. Chute de hauteur	3	2	3	Utilisation d'une échelle Tâche réalisée toujours à 2 (avec EE)	2	12
Service Bâtiments opérations neuves et Mairie	Mairie	Travail sur écran	8. Travail sur écran (Méthode Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	2	3	2	Ecran plat Travail sur écran à durée aléatoire Siège récemment remplacé	1	6
Service Bâtiments opérations neuves et Mairie	Mairie	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Travail isolé	1	1	1	Absence de situation de travailleur isolé	1	1
Service Bâtiments opérations neuves et Mairie	Mairie	Accueil public	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination Maladie - Allergie	2	2	2	Points d'eau avec savon à disposition	1	4
Service Bâtiments opérations neuves et Mairie	Mairie	Ensemble des activités	2. Machine - Outil - Matériel Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique et appropriée)	4	4	4	Formation au secourisme Présence d'une trousse de secours et d'un défibrillateur	2	32
Service Bâtiments opérations neuves et Mairie	Mairie	Circulation sur le site	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Hauteur (Obstacle)	1	4	1	Axe de circulation dégagé	1	4

Prévoir la fourniture d'un harnais pour les interventions sur les toits disposant d'une ligne de vie Former les agents au port du harnais de sécurité

Agents de la Direction formés (EPI) Exercice d'évacuation prévu Novembre 2024 Trousse de secours à disposition

UT4-25	Secrétariat de la Direction	Ensemble des activités	4. Energies (Electricité Pression)	4. Incendie - Electrocouln		4 1	Vérification périodique des installations électriques réalisées par un agent habilité du ST Exincteurs. BAES et plan d'évacuation	1 4	Prévoir une formation à la manipulation des extincteurs
UT4-26	Secrétariat de la Direction	Accès documents	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute de hauteur	Utilisation d'une chaise	2 2		2 8	Prévoir la mise à disposition d'un pied d'éléphant
UT4-27	Secrétariat de la Direction	Travail sur écran	8. Travail sur écran (Méthode Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	Absence de sensibisation sur la posture sur le travail sur écran Travail sur écran plusieurs heures par jour	2 4	Écran plat Aménagement du poste de travail	1 8	Sensibilisation faite septembre 2023 - Remise d'un livret "Mieux vivre avec son écran" - Double écran ok - siège adapté - souris adapté
UT4-28	Secrétariat de la Direction	Ensemble des activités	11. Rayonnements (fontisant U.V. - I.R. - Laser - Micro-ondes)	11. Blessure - Maladie (Rayonnement)	Bornes Wifi	1 4	Installations conformes	1 4	
UT4-29	Centre Technique Municipal	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)		1 3	Dispositif de chauffage au niveau du CTM	1 3	
UT4-30	Centre Technique Municipal	Travaux dangereux Salage hivernale	1. Ambiance de travail	1. Travail isolé		1 1	Vêtements de travail à disposition (vestes, t-shirt...) Aménagement des horaires en cas de fortes chaleurs possible	1 1	
UT4-31	Centre Technique Municipal	Ensemble des activités Intervention en cas d'accident	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie		2 2	Travaux dangereux toujours réalisés à 2 au minimum (dont le salage)	1 4	
UT4-32	Centre Technique Municipal	Utilisation de matériel bruyant	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive -surdité		2 3	Sanitaires à disposition des agents Trousses de secours à disposition	1 6	
UT4-33	Centre Technique Municipal	Utilisation des machines (fixes et portatives)	2. Machine - Outil - Matériel Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique		4 2	Casque et bouchons antibruit à disposition	1 6	EPI aux normes, de qualité et adapté aux agents (y compris sur mesure bouchons d'oreilles, casque Protos....)
UT4-34	Centre Technique Municipal	Circulation sur les différents sites	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)		1 4	EPI à disposition (gants, lunettes, chaussures de sécurité...) Entretien des machines à bois par une entreprise extérieure	2 16	Sassurer de la conformité de l'ensemble des machines présentes -
UT4-35	Centre Technique Municipal	Ensemble des activités	4. Energies (Electricité Pression)	4. Incendie - Electrocouln	Absence de vérification du compresseur	4 1	Chaussures de sécurité basses et hautes à disposition	1 4	
UT4-36	Centre Technique Municipal	Manutention du matériel et des matériaux	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)	Absence de formation PRAP récente	2 3	Vérification des installations électriques du bâtiment Exincteurs. trappe de désenfumage et BAES présents	2 8	Prévoir la vérification périodique du compresseur
UT4-37	Centre Technique Municipal	Manutention du matériel et des matériaux avec des engins	7. Manutention mécanique	7. Basculement - Renversement (Engin)		2 2	Port des charges lourdes à 2 Aides à la manutention présentes (chariots, chargeur, tire-palette...)	1 6	Formation gestes et postures - Octobre 2023 agents du CTM
UT4-38	Centre Technique Municipal	Intervention au niveau de l'atelier serrurerie	9. Chaleur - Point chaud	9. Brûlure thermique - incendie - Explosion	Absence de séparation entre la menuiserie et de l'atelier serrurerie	1 1	Autorisaton de conduite des agents	1 4	Réorganisation du CTM, création d'un parc auto sein du hangar - sécurisation opérationnelle 2024

Centre Technique Municipal	CTM	Ensemble des activités	11. Rayonnements (Ionisant U.V. - I.R. - Laser - Micro-ondes)	11. Blessure (Rayonnement)	Maladie		1	4	Installations conformes	1	4	
Centre Technique Municipal	Ensemble des sites	Utilisation des produits chimiques	13. Substance dangereuse (Stockage - Utilisation - Exposition)	13. Agression chimique (Inhalation - Ingestion - Contact cutané)	Stockage des éléments récupérés sur la voirie		2	2	Absence d'emploi de produits phytosanitaires depuis 2009	2	8	Mettre au rebut les produits inutilisés et les produits ramassés Récupérer les FDS des produits Stocker les produits dans des espaces dédiés
Centre Technique Municipal	CTM	Atelier serrurerie	13. Substance dangereuse (Stockage - Utilisation - Exposition)	13. Agression chimique (Inhalation - Ingestion - Contact cutané)			3	2	Absence d'aspiration spécifique	3	18	Prévoir la mise en place d'une aspiration - Budget 2024 + revoir les conditions de stockage des produits chimiques - Budgétiser un armoire à clef?
Centre Technique Municipal	Ensemble des sites	Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	14. Stress			2	3	Bonne ambiance entre les agents Autonomie au niveau des postes Adéquation du temps de travail aux tâches réalisées Mise en place du diagnostic RPS	1	6	
Ensemble des agents du CTM	CTM	Ensemble des activités	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied (Obstacle)	Heurt		2	4	Les espaces de travail sont encombrés	1	8	Rangement et tri fait - Mars - Avril 2023 - Trie et organisation des espaces de travail et de stockage ok
Ensemble des agents du CTM	CTM	Ensemble des activités	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Choc - Brûlure thermique	Heurt		2	3	Beaucoup de matériels inutilisés sont stockés	1	6	
Ensemble des agents du CTM	CTM	Ensemble des activités	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Choc - Brûlure thermique	Heurt		1	4	Les plans de travail (serrurerie) sont très encombrés	1	4	Rangement et tri fait - Mars - Avril 2023 - Trie et organisation des espaces de travail et de stockage ok
Ensemble des agents du CTM	CTM	Ensemble des activités	3. Chaleur - Point chaud	9. Brûlure thermique - Incendie - Explosion			1	2	Des produits sont stockés dans la chaufferie. De plus, le bouton d'arrêt général de la chaufferie n'est pas accessible	1	2	Chaufferie délogé et accès limité Libre l'accès à l'arrêt général de la chaufferie - ok
Ensemble des agents du CTM	CTM	Ensemble des activités	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute de hauteur			2	2	Un poteau à l'entrée du CTM s'effrite	2	8	Incrire la dépense au budget 2025 - refecton du coffrage
Ensemble des agents du CTM	CTM	Ensemble des activités	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute de hauteur			2	2	Les mezzanines sont dépourvus de lisses de sécurité	2	8	Installer des lisses de sécurité sur toutes les mezzanines
Ensemble des agents du CTM	CTM	Ensemble des activités	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Choc - Brûlure thermique	Heurt		1	1	Certaines machines outils ne sont pas conforme à la directive machine	1	1	Machines non conformes supprimées
Ensemble des agents du CTM	CTM	Conduite véhicule	15. Trajet - Déplacement professionnel	15. Accident Routier			3	4	Utilisation de véhicule sans séparation avant arrière (transport de matériel à l'arrière)	2	24	Vérifier les véhicules Installer des grilles permettant la séparation de la zone avant et la zone arrière Devis fait - En attente validation budget 2025
Ensemble des agents du CTM	Ensemble des sites	Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	14. Stress			2	3	Bonne ambiance entre les agents Autonomie au niveau des postes Adéquation du temps de travail aux tâches réalisées	2	12	Présentation au CST du 27 novembre du plan d'action concerté avec les syndicats
Prombrier	Vide sanitaire	Maintenance des locaux	1. Ambiance de travail	1. Anoxie (Diminution de la quantité d'O2)			4	1	Détecteur 4 gaz à disposition Intervention sporadique Travail à 2 et un à l'extérieur	2	8	Prévoir la vérification périodique du détecteur 4 gaz
Electricien	Ensemble des sites	Travaux d'ordre électrique	4. Energies (Electrique - Pression)	4. Blessure (Projection - Explosion - Fluide sous pression)			4	3	Courrier d'alerte du CIG - création d'un mur de séparation entre les ateliers	2	24	
Agents de la voirie	Voie	Entretien de la voirie Maintenance du mobilier urbain Mise en place des décorations de Noël	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)			3	3	Cônes de Lubeck et panneaux de signalisation à disposition Balisage de certains véhicules - Formation des agents au balisage au chantier	2	18	Formation de l'ensemble des agents du CTM Dernier trimestre 2022 - "Signalisation de chantier Temporaire" Balisage des véhicules amenés à intervenir au niveau des chantiers sur la voirie fait Novembre 2024
Electricien	Ensemble des sites	Travaux d'ordre électrique	4. Energies (Electrique - Pression)	4. Blessure (Projection - Explosion - Fluide sous pression)			4	2	Habilitation électrique des agents EPI à disposition (gants, casque, tapis)	1	8	

UT4-55	Agents de la voirie	Ensemble des sites	Maintenance du mobilier urbain des bâtiments Mise en place des décorations de Noël	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute de hauteur			3	2	1	Utilisation d'une nacelle le cas échéant Echafaudage à disposition Agents formés au montage des échafaudages Autonsation de conduite des agents Matériel (échelle, escabeau, échafaudage) en bon état et vérifié	6	
UT4-56	Responsable du site	CTM	Travaux administratifs	8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Fatigue (Eclairage - Ecran)			1	2	1	Intervention fractionnée sur le poste de travail informatique	2	
UT4-57	Agents de la voirie	Ensemble des sites	Travail en tranchée	12. Stockage en hauteur Empilement d'objets	12. Effondrement Ensevelissement			3	1	1	Réalisation de tranchée sporadique (60 cm maximum) Formations AIPR suivies par les agents	3	
UT4-58	Agents de la voirie	CTM	Stockage matériel	12. Stockage en hauteur Empilement d'objets	12. Effondrement Ensevelissement		Stockage des éléments sur les armoires et à différents endroits	2	3	1	Stockage du matériel lourds au sol et des éléments légers en hauteur Racks de stockage pour les planches	6	Mettre au rebut les éléments inutilisés En cas de réaménagement des locaux, prévoir la mise en place de zones de stockage complémentaires
UT4-59	Menuisier	CTM	Menuiserie	13. Substance dangereuse (Stockage - Utilisation - Exposition)	13. Agression chimique (Inhalation - Ingestion - Contact cutané)			3	2	1	Présence d'une aspiration Outils portatifs avec sac de récupération de poussière de bois	6	Réaliser une mesure de la concentration de poussière de bois
UT4-60	Ensemble des agents	Mairie Chanier CTM	Pandémie	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie			2	1	1	Mise en œuvre des mesures de protection des agents (organisation du travail, équipements de protection et de désinfection...)	2	
UT4-61	Ensemble des agents	Mairie	Pandémie	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie			2	1	1	Mise en œuvre des mesures de protection des agents (organisation du travail, équipements de protection et de désinfection...)	2	
UT4-62	Ensemble des agents	Mairie	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)		Problème de froid au niveau des bates vitrées et de chaleur	1	3	3	Chauffage au sol Ventilateurs à disposition	9	Mettre à disposition des ventilateurs dans chaque bureau (ouest en priorité en cas de canicule)
UT4-63	Ensemble des agents	Mairie	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive - surdité			1	1	1	Absence de remarque particulière	1	
UT4-64	Ensemble des agents	Mairie	Ensemble des activités	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique et manipulation des extincteurs et à l'évacuation appropriée)		Absence de formation la formation des extincteurs et à l'évacuation	4	2	1	Présence d'agents formés au secourisme dans la mairie Présence d'une trousse de secours et d'un défibrillateur	8	Formation EPI prévue en 2025
UT4-65	Ensemble des agents	Mairie	Utilisation de matériel informatique et fournitures de bureaux	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique			1	3	1	Machines conformes	3	
UT4-66	Ensemble des agents	Mairie	Déplacement sur le site	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)			1	4	1	Axes de circulation dégagés	4	
UT4-67	Ensemble des agents	Mairie	Déplacement missions	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)			3	2	1	Véhicule personnel et de service Renouvellement de la flotte en cours Réflexion en cours pour l'acquisition de vélo	6	Poursuivre le renouvellement du parc automobile
UT4-68	Ensemble des agents	Mairie	Ensemble des activités	4. Energies (Electricité Pression)	4. Incendie - Electrocutation			4	4	2	Vérification périodique des installations électriques Travaux d'ordre électrique réalisés par un agent habilité du ST Extincteurs. BAES et plan d'évacuation	2	Exercice d'évacuation prévu Novembre 2024

UT4-69	Ensemble des agents	Mairie	Travail sur écran	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Ceste répétitif)	Travail sur l'écran Absence de sensibilisation sur la posture sur le travail sur écran (hauteur de l'écran)	2	3	1	6	1 agent formé - Sensibilisation faite - Remise de livret "Travail sur Ecran"
UT4-70	Ensemble des agents	Mairie	Ensemble des activités	11. Blessure (Rayonnement)	Bornes Wifi	1	4	1	4	
UT4-71	Ensemble des agents	Mairie	Ensemble des activités	14. Stress	Nécessité de respecter les délais réglementaires pour les courriers Echanges relatifs au télétravail	2	3	1	6	Présentation au CST du 27 novembre: Plan d'action concerté avec les syndcats Bilan du télétravail de l'année 2023
UT4-72	Service Aménagement et Urbanisme	Mairie	Travail sur écran	8. Blessure - Fatigue (Eclairage - Ecran)	Nécessité de consulter des plans	3	2	1	6	Recensement 2023 en cours service informatique
UT4-73	Service Aménagement et Urbanisme	Mairie	Accueil public	14. Agression - Harcèlement		2	3	2	12	Présentation au CST du 27 novembre 2023 du plan d'action concerté avec les syndcats
UT4-74	Service Environnement et cadre de vie	Mairie	Travail sur écran	8. Blessure - Fatigue (Eclairage - Ecran)	Installation provisoire au niveau du bureau	2	3	1	6	
UT4-75	Service Environnement et cadre de vie	Mairie	Ensemble des activités	14. Stress	Définition des missions en cours de développement Nécessité de suivre le DSP dans le cadre de ses activités	2	3	2	12	Présentation au CST du 27 novembre du plan d'action concerté avec les syndcats
UT4-76	Agents des espaces verts	Ban communal	Entretien des espaces verts	3. Accident de circulation (Collision - Renversément)		3	3	1	9	L'ensemble des agents du CTM sont formés Balaisage des véhicules fait Novembre 2024
UT4-77	Agents des espaces verts	Déchetterie	Transport des déchets aux déchetterie	5. Chute de hauteur	Nécessité de vider les camions manuellement, à partir de la benne	2	2	2	8	Voir avec SQY s'il est possible d'aménager des pontiques au niveau des bennes
UT4-78	Agents des espaces verts	Ensemble des sites	Entretien des espaces verts	5. Chute de hauteur		3	2	1	6	
UT4-79	Agents des espaces verts	Ensemble des sites	Ramassage des animaux morts Ramassage des déchets	13. Substance dangereuse (Stockage - Exposition)	Entretien des vêtements de travail réalisés par les agents	2	2	2	8	Les agents ont déclinés les propositions faites par les marchés publics en lien avec l'entretien du linge
UT4-80	Agents des espaces verts	Serres	Ensemble des activités	5. Chute (Objets - Matériaux)	Le matériel stocké n'est pas toujours très stable	3	2	1	6	Serre rangée
UT4-81	Agents des espaces verts	Espaces verts	Elagage	5. Chute de hauteur		3	1	2	6	Prévoir la vérification périodique des harnais Poursuivre la délivrance des autorisations de conduite et les ordres de mission
UT4-82	Agents des espaces verts	Déchetterie	Transport des déchets aux déchetterie	5. Chute de hauteur	Nécessité de vider les camions manuellement, à partir de la benne	2	2	2	8	Poursuivre l'aménagement des bennes pour déchets
UT4-83	Agents des espaces verts	Serres	Ensemble des activités	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)	Le sol est souple et encombré par du matériel (tuyau, câble, outils...)	3	2	1	6	Serre rangée

UT4-84	Agents des espaces verts	des Ensemble sites	des Ensemble des activités	des 14 Risques psychosociaux	14. Stress	Diminution de l'effectif au courant de ces dernières années Forte demande lors des festivités	2	3	Réalisation du diagnostic des RPS en 2022	1	6	Présentation au CST du 27 novembre du plan d'action concerté avec les syndcats
--------	--------------------------	--------------------	----------------------------	------------------------------	------------	--	---	---	---	---	---	--

Envoyé en préfecture le 20/12/2024

Reçu en préfecture le 20/12/2024

Publié le



ID : 078-217801687-20241220-20241217_07-DE

Envoyé en préfecture le 20/12/2024

Reçu en préfecture le 20/12/2024

Publié le



ID : 078-217801687-20241220-20241217_07-DE

Mairie et CCAS de Coignières

Evaluation des Risques - UT5 - Direction des services à la population

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT5-1	Ensemble des agents	Mairie	Pandémie	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie		2	1	Mise en œuvre des mesures de protection des agents (organisation du travail, équipements de protection et de désinfection...)	1	2	
UT5-2	Ensemble des agents	Mairie	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)	Problème de froid au niveau de l'accueil	3	1	Chauffage au sol Ventilateurs à disposition Réglage du problème de chauffage à l'accueil	1	3	VMC déplacé par les services techniques
UT5-3	Ensemble des agents	Maine	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive - surdité		1	3	Absence de remarque particulière	1	3	
UT5-4	Ensemble des agents	Maine	Utilisation de matériel informatique et fournitures de bureaux	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique		1	3	Machines conformes	1	3	
UT5-5	Ensemble des agents	Maine	Circulation sur le site	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)		1	4	Axes de circulation dégagés	1	4	
UT5-6	Ensemble des agents	Maine	Ensemble des activités	4. Energies (Electrique - Pression)	4. Incendie - Electrocutation		4	4	Vérification périodique des installations électriques Travaux d'ordre électrique réalisés par un agent habilité du ST Extincteurs, BAES et plan d'évacuation	2	4	Exercice d'évacuation prévu en Novembre 2025 Formation EPI budgétée en 2025
UT5-7	Ensemble des agents	Bureau maine	Accès aux documents	5. Hauteur (Circulation - Accès Travail)	5. Chute de hauteur		2	2	Escabeau à disposition	2	8	
UT5-8	Ensemble des agents	Maine	Ensemble des activités	11. Rayonnements (Ionisant - U.V. - I.R. - Laser - Micro-ondes)	11. Blessure (Rayonnement)	Bomes Wifi Scanette (agence postale)	1	4	Installations conformes	1	4	
UT5-9	Ensemble des agents	Maine	Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	14. Stress	Départ d'un agent depuis en juillet 2022 non remplacé Difficultés avec le logiciel de la poste (depuis avril 2023) générant la fermeture de l'APC une journée Transfert de nouvelles missions suites aux évolutions réglementaires ou de nouvelles infrastructures sur la collectivité Augmentation des interventions de la responsable au niveau de l'APC lors de la période estivale Echanges relatifs au télétravail	2	3	Ambiance entre collègues bonne Possibilité d'échange avec la direction en cas de problème Diagnostic RPS réalisé Mise à disposition d'un psychologue du travail le cas échéant Clarification des donneurs d'ordre Réaliser un RETEX sur le télétravail	1	6	Psychologue disponible Changement de logiciel opérationnel S'assurer que les effectifs soient adaptés à la charge de travail Bilan du télétravail présenté au CS
UT5-10	Responsable de service Agents polyvalents	Accueil	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Fatigue (Ambiance lumineuse)	Absence de store au niveau de la baie vitrée	1	3	Eclairage naturel Film installé Eclairage par spots	1	3	Lors de la période estivale, voir de prévoir des mesures complémentaires au niveau de la baie vitrée

Envoyé en préfecture le 20/12/2024

Reçu en préfecture le 20/12/2024

Publié le

ID : 078-217801687-20241220-20241217_07-DE

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT5-11	Responsable de service Agents polyvalents	Accueil	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Travail isolé		1	1	Absence de situation de travailleur isolé	1	1	
UT5-12	Responsable de service Agents polyvalents	Accueil	Accueil du public	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie		2	2	Points d'eau avec savon à disposition Lingettes à disposition Maintien de l'écran de protection	2	8	
UT5-13	Responsable de service Agents polyvalents	Accueil	Circulation sur le site	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)		1	4	Axes de circulation dégagés	1	4	
UT5-14	Responsable de service Agents polyvalents	Bureau maine	Accès documents	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute de hauteur		2	2	Escabeau à disposition	2	8	
UT5-15	Responsable de service Agents polyvalents	Accueil APC	Port de documents divers Port des colis à l'agence postale	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)		1	3	Chariot à disposition Pas de prise de colis de plus de 10 kg (sauf préaffranchie - sporadique)	1	3	
UT5-16	Responsable de service Agents polyvalents	Accueil	Travail sur écran	8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	Absence de sensibilisation sur la posture sur le travail sur écran	2	3	Travail sur écran environ 2h/j Borne récente Ecran plat Casque à disposition Demande de marche pied adaptable en hauteur	1	6	Formation Gestes et postures suivie
UT5-17	Responsable de service Agents polyvalents	APC	Travail sur écran	8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	Absence de sensibilisation sur la posture sur le travail sur écran Travail sur écran environ 4h/j	2	3	Ecran plat Remplacement du siège	1	6	Autonsation de la poste de déplacer en interne l'aménagement du meuble de l'agence postale. Deuxième ticket Etat en cours - Aménagement en cours au sein des ST.
UT5-18	Responsable de service Agents polyvalents	Accueil APC	Accueil du public	14. Risques psychosociaux	14. Agression - Harcèlement	Public parfois agressif verbalement, lié au problème de la poste	3	2	Pas de situation de travailleur isolé Borne d'accueil Mise en place d'un bouton d'alerte au niveau de l'accueil et relié à la PM Mise en place d'une barrière déroulante et d'un marquage au sol au niveau de l'agence postale pour limiter la vue sur la caisse (APC) et interdire l'accès à la zone au public Demande de marche pied adaptable en hauteur	2	12	

Envoyé en préfecture le 20/12/2024

Reçu en préfecture le 20/12/2024

Publié le

ID : 078-217801687-20241220-20241217_07-DE



Mairie et CCAS de Coignières

Evaluation des Risques - UT6 - Direction de la prévention et des politiques jeunesse et sportive

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT6-1	Service Sports et Ecole des Sports Service Action Jeunesse	Gymnase	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)	Problème d'ambiance thermique au niveau de la nouvelle salle	1	3	Chauffage Ouvrants donnant sur l'extérieur	3	9	Voir pour améliorer l'ambiance thermique au niveau de la nouvelle salle Dans le cadre de l'aménagement du gymnase, s'assurer que la ventilation soit suffisante au niveau du local des machines à laver
UT6-2	Service Sports et Ecole des Sports Service Action Jeunesse	Gymnase	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Fatigue (Ambiance lumineuse)		1	3	Absence de remarque particulière générale Eclairage naturel	1	3	
UT6-3	Service Sports et Ecole des Sports Service Action Jeunesse	Gymnase	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Travail isolé		2	1	Uniquement travail administratif en situation de travailleur seul Absence de situation de travailleur isolé pour les agents d'entretien	1	2	
UT6-4	Service Sports et Ecole des Sports Service Action Jeunesse	Gymnase	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive -surdité	Résonnance au niveau de la nouvelle salle	1	3	Absence de remarque particulière générale	2	6	Voir s'il est possible de limiter la résonnance au niveau de la nouvelle salle
UT6-5	Service Sports et Ecole des Sports Service Action Jeunesse	Gymnase	Travail en contact avec les enfants	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie		2	2	Suivi médical des agents Contrôle des vaccins par le médecin de prévention Points d'eau et savon	1	4	
UT6-6	Service Sports et Ecole des Sports Service Action Jeunesse	Gymnase	Ensemble des activités	2. Machine - Outil - Matériel - Engin 3. Circulation engin - piéton	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique et appropriée) 3. Accident de circulation (Collision - Renversement)	Contenu de la trousse de soin du site à revoir	4	1	Agents formés au secourisme Agents formés à la manipulation des extincteurs Agents formés à la PRAP Trousse de secours pour les sorties à jour Véhicules (minibus) de la collectivité périodiquement Déplacement à pied pour les trajets les plus courts	2	8	Formation gestes et postures et sécurisation des équipements sportifs fait Poursuivre les formations SST (2 agents) Mise à jour du contenu de la trousse de secours fait régulièrement
UT6-7	Service Sports et Ecole des Sports Service Action Jeunesse	Gymnase	Déplacement à des réunions Déplacements missions	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)	Véhicule personnel le cas échéant	2	4		1	8	2ème minibus acheté Véhicule à disposition de la direction
UT6-8	Service Sports et Ecole des Sports Service Action Jeunesse	Gymnase	Circulation sur le site	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)	Nez de marche et usure du sol à plusieurs endroits	1	4	Axes de circulation dégagés	2	8	Dans le cadre de la rénovation des locaux, prévoir la remise en état des sols et des escaliers
UT6-9	Service Sports et Ecole des Sports Service Action Jeunesse	Gymnase	Ensemble des activités	4. Energies (Electrique - Pression)	4. Incendie - Electrocutation	Changement d'ampoules réalisés par des agents d'entretien	4	1	Vérification périodique des installations électriques Travaux d'ordre électrique habituellement réalisés par un agent habilité du ST Extincteurs, BAES et plan d'évacuation Formation BE BS pour tous les agents en 2021 et 2022	1	4	
UT6-10	Service Sports et Ecole des Sports Service Action Jeunesse	Gymnase	Circulation sur le site	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute (Objets - Matériaux)	Chute de dalles de faux-plafond	2	2		2	8	Metre en œuvre des mesures pour éviter dalles de faux-plafond

Envoyé en préfecture le 20/12/2024

Reçu en préfecture le 20/12/2024

Publié le

ID : 078-217801687-20241220-20241217_07-DE



Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maitrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT6-11	Service Sports et Ecole des Sports Service Action Jeunesse	Gymnase	Ensemble des activités	11. Rayonnements (ionisant - U.V. - I.R. - Laser - Micro-ondes)	11. Blessure (Rayonnement) - Maladie	Bornes Wifi	1	4	Installations conformes	1	4	
UT6-12	Service Sports et Ecole des Sports Service Action Jeunesse	Gymnase	Stockage matériel	12. Stockage en hauteur Empilement d'objets	12. Chute (Objets - Matériaux)		1	3	Surface de stockage en adéquation avec les activités réalisées	1	3	Prendre en compte ce point dans le cadre de la rénovation des locaux
UT6-13	Service Sports et Ecole des Sports Service Action Jeunesse	Gymnase	Contact avec le public	14. Risques psychosociaux	14. Agression - Harcèlement		3	1	Pas de situation de travailleur isolé avec le public - Absence d'événement particulier avec les parents	2	6	Si besoin, définir une procédure de gestion en cas d'agression et en informer les agents - Mettre en place le règlement de fonctionnement suite à la construction du nouvel équipement
UT6-14	Service Sports et Ecole des Sports Service Action Jeunesse	Gymnase	Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	14. Stress	Réalisation du diagnostic des RPS Rénovation des locaux en cours Absence d'accès à l'intranet de la collectivité sur le site Difficultés liées à l'organisation des manifestations/des séjours indiqués par les agents et concernant le temps de travail Manque de considération selon les agents par rapport aux autres services de la Mairie	2	3	Bonne ambiance entre les agents Autonomie au niveau des postes	2	12	Présentation au CST du 27 novembre du plan d'action concerté avec les syndicats
UT6-15	Responsable Service Sports et Ecole des Sports	Gymnase	Préparation et animations des activités sportives Emploi du matériel informel	2. Machine - Outil - Matériel Ergin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique		2	3	Machines CE (compresseur)	1	6	
UT6-16	Responsable Service Sports et Ecole des Sports	Gymnase	Animation des activités sportives Maintenance des tapis et modules Maintenance du matériel pour les activités	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)	Absence de formation PRAP	2	2	Présence de chariot Port de charge à 2 si possible	2	8	Prévoir la formation de l'agent à la PRAP Prévoir la mise à disposition de glacières
UT6-17	Responsable Service Sports et Ecole des Sports	Gymnase	Travail sur écran	8. Travail sur écran (Méthode Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	Travail sur écran 3,5 h/j environ Siège vétuste Aménagement du poste à revoir	1	3	Ecran plat	1	3	Formation Gestes et postures suivie Siège remplacé Aménagement du poste revu Ecran plat change
UT6-18	Responsable Service Sports et Ecole des Sports	Piscine	Accompagnement des enfants	10. Présence d'eau ou de liquide	10. Noyade		4	1	Agent sachant nager	1	4	
UT6-19	Agent d'entretien	Gymnase	Utilisation de la monobrosse, de la rotawash	2. Machine - Outil - Matériel Ergin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique	Les agents ont des grandes surfaces à nettoyer.	2	4	Machines CE Etudier la possibilité d'acheter une machine autoprotégée afin de faciliter le nettoyage et réduire le temps nécessaire à cette action.	1	8	Machine achetée en juin 2023

Envoyé en préfecture le 20/12/2024
 Reçu en préfecture le 20/12/2024
 Publié le
 ID : 078-217801687-20241220-20241217_07-DE



Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Dangar	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT6-20	Agent d'entretien	Gymnase	Circulation sur le site (entretien des locaux)	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)		1	4	EPI (chaussures de sécurité) à disposition	1	4	
UT6-21	Agent d'entretien	Gymnase	Petite maintenance du bâtiment (fixage d'un portemanteaux, changement d'ampoule...)	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute de hauteur		2	2	Escabeau en bon état Tâche sporadique Travail réalisé en présence de collègues	2	8	Prévoir la mise en place une gazelle
UT6-22	Agent d'entretien	Gymnase	Manutention des tapis et modules Manutention du matériel pour l'entretien des locaux	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)	Absence de formation PRAP	3	2	Présence de chariots d'entretien à chaque étage Aspirateur dorsal	1	6	Formation Gestes et Postures suivie au sein de la Direction Formation Equipement sportif fait Dans le cadre de l'aménagement du gymnase, surlever les machines à laver pour limiter les postures contraignantes
UT6-23	Agent d'entretien	Gymnase	Entretien des locaux	13. Substance dangereuse (Stockage - Utilisation - Exposition)	13. Agression chimique (Inhalation Ingestion - Contact cutané)	Absence d'aération au niveau du local de stockage Produits inutilisés présents (produit pour le décapage) Absence de blouse et des FDS	2	3	Dans le cadre de la rénovation des locaux, prévoir un local de stockage des produits d'entretien Retirer les produits inutilisés Prévoir la mise à disposition de blouses Sensibilisation des agents aux produits chimiques EPI (gants, chaussures de sécurité) à disposition	1	6	local de stockage opérationnel avec ventilation Produits inutilisés retirés EPI fournis
UT6-24	Agent d'entretien	Gymnase	Ramassage des déchets et animaux morts Préparation et animations des activités pédagogiques Emploi du matériel informatique	13. Substance dangereuse (Stockage - Utilisation - Exposition)	13. Agression chimique (Inhalation Ingestion - Contact cutané)	Absence de blouse	2	2	EPI (gants, chaussures de sécurité) à disposition Pince à disposition	2	8	Prévoir la mise à disposition de blouses
UT6-25	Responsable Service Jeunesse	Gymnase	Accès armoires	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique		2	3	Machines CE	1	6	
UT6-26	Responsable Service Jeunesse	Gymnase	Accès armoires	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute de hauteur	Emploi d'une chaise	2	2	Matériel peu utilisé stocké en hauteur	2	8	Prévoir la mise à disposition d'un marchepied
UT6-27	Responsable Service Jeunesse	Gymnase	Travail sur écran	8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	Travail sur écran (activité variable) Siège vétuste Aménagement du poste à revoir	2	4	Ecran plat	1	8	Agent sensibilisé Prévoir le remplacement du siège Revoir l'aménagement du poste de travail le changement de l'écran
UT6-28	Responsable Maison des jeunes	Maison jeunes	Accueil du public	14. Risques psychosociaux	14. Agression - Harcèlement	Accueil des jeunes en journée ou soirée	3	3		1	9	
UT6-29	Responsable Maison des jeunes	Maison jeunes	Déplacement à des réunions Déplacements missions	15. Trajet - Déplacement professionnel	15. Accident Routier	Déplacement au sein de la ville (véhicule personnel)	3	2		1	6	
UT6-30	Responsable Maison des jeunes	Maison jeunes	Travail administratif	8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	Travail sur écran environ 60% du temps Travail sur ordinateur portable	2	4		1	8	

Envoyé en préfecture le 20/12/2024

Reçu en préfecture le 20/12/2024

Publié le

ID : 078-217801687-20241220-20241217_07-DE



Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maitrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT6-31	Responsable Maison des jeunes	Maison des jeunes	Toutes activités	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique et appropriée)	Absence de trousse de secours	2	4		1	8	Trousse de secours disponible Armoire à pharmacie en cours de commande Marchés publics
UT6-32	Responsable Maison des jeunes	Maison des jeunes	Toutes activités	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique et appropriée)	Pas de formation à la manipulation des extincteurs	3	2		2	12	Réaliser une formation à la manipulation des extincteurs Annualisation 2024 plusieurs jours de formations prévus en ce sens



Mairie et CCAS de Coignières

Evaluation des Risques - UT7 - Direction de l'action scolaire et éducative

DUER												
Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT7-1	Ensemble des agents	Mairie	Pandémie	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie		2	1	Mise en œuvre des mesures de protection des agents (organisation du travail, équipements de protection et désinfection...)	1	2	
UT7-2	Directrice Responsable de service Enfance et Petite-Enfance Gestionnaire et Référente Marché-Propreté Régisseur	Mairie	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)		1	3	Chauffage au sol Ventilateurs à disposition	1	3	
UT7-3	Directrice Responsable de service Enfance et Petite-Enfance Gestionnaires et Référente Marché-Propreté Régisseur	Mairie	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive -surditie	Présence d'un bruit continu non gênant	1	3	Absence de remarque particulière	1	3	
UT7-4	Directrice Responsable de service Enfance et Petite-Enfance Gestionnaire Référente Marché-Propreté Régisseur	Mairie	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Fatigue (Ambiance lumineuse)	Retrait du store (bureau du régisseur)	1	3	Eclairage du bureaux des agents Déconnexion de néons pour limiter l'éclairage	2	6	
UT7-5	Directrice Responsable de service Enfance et Petite-Enfance Référente Marché-Propreté Régisseur	Mairie	Utilisation de matériel informatique et fournisseurs de bureaux	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Héurt - Choc - Brûlure thermique		1	3	Machines conformes	1	3	
UT7-6	Directrice Responsable de service Enfance et Petite-Enfance Référente Marché-Propreté Régisseur	Mairie	Ensemble des activités	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique et appropriée)	Absence de formation la manipulation des extincteurs et à l'évacuation	4	2	Présence d'agents formés au secourisme Présence d'une trousse secours et d'un défibrillateur au niveau de la mairie	2	16	Prévoir une formation à la manipulation des extincteurs et à l'évacuation

UT7-7	Directrice Responsable de service Enfance Petite-Enfance et Référente Marché-Propreté	Mairie	Circulation sur le site	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)		1	4	Axes de circulation dégagés	1	4	
UT7-8	Gestionnaire et Référente Marché-Propreté	Mairie Sites communaux	Gestion des produits chimiques (livraison)	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversément)		3	3	Mise à disposition d'un véhicule électrique type Kangoo adapté	1	9	
UT7-9	Responsable de service Enfance Petite-Enfance et Référente Marché-Propreté Régisseur	Mairie	Circulation sur les sites communaux Déplacement au trésor public.	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversément)		3	2	Véhicules de la collectivité entretenus périodiquement Possibilité de déplacement pédestre pour certains sites Véhicule personnel le cas échéant	1	6	
UT7-10	Directrice Responsable de service Enfance Petite-Enfance et Référente Marché-Propreté Régisseur	Mairie	Ensemble des activités	4. Energies (Electrique Pression)	4. Incendie - Electrocutation		4	2	Vérification périodique des installations électriques Travaux d'ordre électrique réalisés par un agent habilité du ST Extincteurs, BAES et plan d'évacuation Gestionnaire et référente Marché-Propreté habilitée BS-BE manoeuvre	2	16	Prévoir une formation à la manipulation des extincteurs et à l'évacuation
UT7-11	Gestionnaire et Référente Marché-Propreté	Mairie Sites communaux	Gestion des produits chimiques (réception et livraison)	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)		2	3	Réalisation des livraisons à 2 (1 mercredi sur 2) pour 2 sites Aide à la manutention pour le véhicule Utilisation d'un chariot Présence d'un ascenseur Agent sensibilisé à la PRAP	2	12	Formation Gestes et Postures suivie Mener une réflexion pour faire livrer les palettes au niveau de la zone de stockage des produits - Chariot électrique?
UT7-12	Gestionnaire et Référente Marché-Propreté	Mairie Sites communaux	Gestion des produits chimiques (réception et transport)	6. Manutention manuelle	6. Chute (Objets - Matériaux)		2	3	Achat de chaussures de sécurité programmé	1	6	Prévu au budget pour l'année 2024
UT7-13	Gestionnaire et Référente Marché-Propreté	Mairie	Travail sur écran	8. Travail sur écran (Méthode Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)		2	4	Ecran plat Remplacement des sièges récents	1	8	Formation Gestes et Postures suivie informatique Fournir un repose-poignet de clavier à la Directrice Recensement informatique en cours pour l'année 2024
UT7-14	Directrice Responsable de service Enfance Petite-Enfance et Référente Marché-Propreté	Mairie	Ensemble des activités	11. Rayonnements (Ionisant - U.V. - I.R. - Laser - Micro-ondes)	11. Blessure - Maladie (Rayonnement)		1	4	Bornes Wifi Scanette (agence postale)	1	4	
UT7-15	Directrice Responsable de service Enfance Petite-Enfance et Référente Marché-Propreté	Mairie	Stockage matériel	12. Stockage en hauteur Emplacement d'objets	12. Effondrement Ensevelissement		2	2	Travail en cours sur les archives (Directrice)	2	8	Poursuivre le travail d'archivage

UT7-16	Gestionnaire et Référente Marché-Propreté communale	Gestion produits chimiques (réception et transport)	13. Substance dangereuse (Stockage et Exposition)	13. Agression chimique (Inhalation - Ingestion - Contact cutané)	Présence d'une odeur dans le local Présence de produits inutilisés	2	3	2	Zone de stockage adaptée (rétention) S'assurer que le flux de la VMC soit adapté au volume de la pièce Former l'agent sur le risque chimique Mettre au rebut les produits inutilisés	2	12	VMC: solliciter la direction des services techniques
UT7-17	Directrice Responsable de service Enfance et Petite-Enfance	Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	14. Agression - Harcèlement	Aggressivité des usagers sporadiques	3	1	3	Evénement sporadique Gestion des situations conflictuelles par l'encadrement	2	6	Retranscrire la procédure de gestion des agressions
UT7-18	Régisseur	Accueil du public Tenue d'une régie	14. Risques psychosociaux	14. Agression - Harcèlement	-	3	2	2	Pas de situation de travailleur isolé Coffre-fort	2	12	Définir une procédure de gestion en cas d'agression et en informer l'agent Informer les agents de la démarche à suivre en cas d'agression pour la régie
UT7-19	Directrice Responsable de service Enfance et Petite-Enfance Référente Marché-Propreté	Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	14. Stress	Variation de l'activité en fonction de l'année Pression exacerbée par les délais limités (pour concernant les échecs) Absence de prise de position sur des situations internes de la Direction Turn-over multiples donneurs d'ordre (à améliorer) Situation de burnout (début 2023) d'un agent	2	3	2	Ambiance entre collègues bonne Diagnostic RPS réalisé	2	12	Présentation au CST du 27 novembre du plan d'action concerté avec les syndicats
UT7-20	Service Accueil de loisirs	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)	Absence de stores extérieurs côté primaire	1	3	3	Chauffage dans les locaux VMC présence dans la partie élémentaire Climatisation présente dans la partie maternelle Installer des stores extérieurs ou un brise-soleil au niveau des baies exposées au soleil Revoir les dispositifs mis en place en cas de fortes chaleurs	3	9	Faire une demande ATAL pour étude côté primaire pour store ou film Appliquer les normes relatives à la sécurité des enfants
UT7-21	Service Accueil de loisirs	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Fatigue (Ambiance lumineuse)	-	1	3	1	Eclairage naturel Eclairage par néons dans les locaux	1	3	-
UT7-22	Service Accueil de loisirs	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Travail isolé	-	1	1	1	Absence de situation de travailleur isolé (sauf absence de plusieurs agents) Accès sécurisé	1	1	-
UT7-23	Service Accueil de loisirs	Travail en contact avec les enfants	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie	Absence de lingette désinfectante et de gel hydroalcoolique	2	2	2	Suiv médical des agents titulaires Contrôle des vaccins par le médecin de prévention et le directeur Lingettes désinfectantes Ponts d'eau et savon	2	8	-
UT7-24	Service Accueil de loisirs	Travail en contact avec les enfants	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive -surdité	-	2	3	3	Absence de remarque particulière (pas de résonance au niveau des locaux)	1	6	-
UT7-25	Service Accueil de loisirs	Préparation des activités avec de trousseau manuel (pistolet à colle, cutter, perceuse à colonne...)	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique	-	2	3	3	Machines conformes	1	6	-

UT7-26	Service Accueil de loisirs	Centre de loisirs la Farandole	Ensemble des activités	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique et appropriée)	Absence de formation la manipulation des extincteurs et à l'évacuation Absence d'exercice PPMS	4	3 agents formés au secourisme Réalisation d'un exercice PPMS Formation sur l'enfance suivi par un agent Présence de troussees de secours	3	12	Prévoir une formation à la manipulation des extincteurs et à l'évacuation Proposer la formation de secourisme à d'autres agents (type PSC 1)
UT7-27	Service Accueil de loisirs	Centre de loisirs la Farandole - cantine école Pegnot	Accompagnement des enfants à la cantine	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)	Absence de signalisation des passages piétons	3	Distance faible entre les sites	1	6	Marquage du passage piéton fait
UT7-28	Service Accueil de loisirs	Centre de loisirs la Farandole	Circulation sur le site	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)	Présence d'obstacles et de différences de niveaux (rigoles, grilles, tuyaux...)	1	Bâtiments de plain-pied Axe de circulation dégagé	3	12	Revoir l'aménagement extérieur - Se rapprocher des services techniques
UT7-29	Service Accueil de loisirs	Centre de loisirs la Farandole	Ensemble des activités	4. Energies (Electrique Pression)	4. Incendie - Electrocutation	Présence d'une multiprise branché sur une autre multiprise au niveau de la tisanerie	4	Vérification périodique des installations électriques Travaux d'ordre électrique réalisés par un agent habilité du ST Extincteurs, BAES et plan d'évacuation	2	16	Prévoir une formation à la manipulation des extincteurs et à l'évacuation S'assurer que la multiprise ne soit pas branchée sur une autre et ne soit pas surchargée au niveau de la tisanerie Usueneréalisé par l'Assistant de prévention
UT7-30	Service Accueil de loisirs	Centre de loisirs de la Farandole	Ensemble des activités	4. Energies (Electrique Pression)	4. Incendie - Electrocutation	Les extincteurs sont positionnés trop haut. Le point de rassemblement n'est pas noté sur les plans d'évacuation.	2		3	18	Extincteurs à hauteur - Modification faite Noter sur chaque plans d'évacuation le point de rassemblement et s'assurer que les plans sont accroché à proximité des issues
UT7-31	Service Accueil de loisirs	Centre de loisirs de la Farandole	Temps calme bibliothèque (maternelle)	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Fatigue (Ambiance lumineuse)	Des draps sont coincés dans les fenêtres pour assombrir la salle durant les temps calme	1		4	8	Mettre en place des stores occultants pour la bibliothèque
UT7-32	Service Accueil de loisirs	Centre de loisirs de la Farandole	Ensemble des activités	9. Chaleur - Point chaud	9. Brûlure thermique - Incendie - Explosion	Présence d'une plaque de cuisson dans la cuisine installé dans le placard. La plaque est en mauvais état et présente des traces de rouilles	2		3	12	Si possible, supprimer la plaque de cuisson Informar la hiérarchie - Faire une demande Atal
UT7-33	Service Accueil de loisirs	Centre de loisirs de la Farandole	Utilisation placard	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique	Les portes de placard de la cuisine sont dégozdées.	1		3	3	Portes fixées
UT7-34	Service Accueil de loisirs	Centre de loisirs de la Farandole	Ensemble des activités	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute (Objets - Matériaux)	Des dalles de plafond sont absentes ou mal positionnés.	1		3	3	Dalles de plafond changées
UT7-35	Service Accueil de loisirs	Centre de loisirs de la Farandole	Accès réserves	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique	Certaines portes de réserve sont difficile a ouvrir	2		2	8	Régler les grooms afin de faciliter l'ouverture des portes - Fait '1 en cours de réparation)
UT7-36	Service Accueil de loisirs	Centre de loisirs de la Farandole	Ensemble des activités	9. Chaleur - Point chaud	9. Brûlure thermique - Incendie - Explosion	Certaines salles d'activités ne sont pas munis de BAES	2		3	6	Mettre en place les BAES sur les portes correspondant aux évacuations de secours
UT7-37	Service Accueil de loisirs	Centre de loisirs de la Farandole	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie	Les VMC de la partie maternelle ne sont pas entretenues.	2		3	12	S'assurer que les ventilations soit nettoyées (le actual prévoit un nettoyage trimestriel des ventilations)
UT7-38	Service Accueil de loisirs	Centre de loisirs la Farandole	Ensemble des activités	4. Energies (Electrique Pression)	4. Incendie - Electrocutation	Stockage dans le local électrique	2		3	12	local électrique vide et sécurisé Déplacer l'extincteur à l'extérieur du local; en c Traitement par le CTM Fermer le local à clé; en cours de traitement par le
UT7-39	Service Accueil de loisirs	Centre de loisirs la Farandole	Mise en place des décorations Accès hauteur	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute de hauteur	Absence d'escabeau	2	Accès sporadique	2	8	Prévoir la mise à disposition d'un escabeau 3 mar niveau de chaque bâtiment; Solliciter la hiérarch inscription au budget

UTT-40	Service de loisirs	Accueil la Farandole	Centre de loisirs la Farandole	Stockage au niveau cabanon	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute (Objets - Matériaux)	Local vétuste (structure vieillissante)	3	1	3	Local utilisé uniquement pour le stockage	1	3	Cabanon neuf à disposition
UTT-41	Service de loisirs	Accueil la Farandole	Centre de loisirs la Farandole	Travail en contact avec les enfants Sortie avec les enfants	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)	Utilisation de mobilier d'enfant Absence de formation PRAP Port des glacières lors des sorties avec les enfants	2	3	2	2 chaises adultes présentes dans chaque local	2	12	Prévoir la mise en place de chaises adultes au niveau des différentes parties des bâtiments: informer la hiérarchie Formation Gestes et Postures suivre Voir pour mettre à disposition des glacières sur roulettes pour les sorties avec les enfants
UTT-42	Service de loisirs	Accueil la Farandole	Centre de loisirs la Farandole	Ensemble des activités	11. Rayonnements (Ionisant - U.V. - I.R. - Laser - Micro-ondes)	11. Blessure - Maladie (Rayonnement)	Bornes Wifi Scanette (agence postale)	1	4	1	Installations conformes	1	4	
UTT-43	Service de loisirs	Accueil la Farandole	Centre de loisirs la Farandole	Stockage du matériel	12. Stockage en hauteur - Emplacement d'objets	12. Chute (Objets - Matériaux)	Stockage sur les armoires et les derniers rayonnages des étagères Certaines réserves sont encombrées	2	3	2	Tri réalisé périodiquement Zones de stockage dédiées	2	12	zones de stockage: rangement fait
UTT-44	Service de loisirs	Accueil la Farandole	Centre de loisirs la Farandole	Préparation des activités (Spray de peinture...)	13. Substance dangereuse (Stockage - Exposition)	13. Agression chimique (Inhalation - Ingestion - Contact cutané)		2	2	2	EPI (masque) à disposition Travail sporadique effectué à l'extérieur	1	4	
UTT-45	Service de loisirs	Accueil la Farandole	Centre de loisirs la Farandole	Sortie en forêt en travail en contact avec les enfants	13. Substance dangereuse (Stockage - Exposition)	13. Infection - Contamination - Maladie - Allergie	Absence de tire-tique Absence de protocole AES	1	3	3	3 agents formés au secourisme Présence de trousse de secours pour les sorties (avec un aspirateur)	3	6	Prévoir la mise en place d'un tire-tique pour les trousse utilisées dans le cadre des sorties Informer les agents de la démarche à suivre en cas d'AES ou d'événement biologique (ex: morsure de tique)
UTT-46	Service de loisirs	Accueil la Farandole	Centre de loisirs la Farandole	Travail en contact avec les enfants	13. Substance dangereuse (Stockage - Exposition)	13. Infection - Contamination - Maladie - Allergie	Absence de visite médicale pour les agents non-titulaires	1	3	1	Visite médicale périodique pour les agents titulaires	1	3	Visite médicale obligatoire suivi par les RH
UTT-47	Service de loisirs	Accueil la Farandole	Centre de loisirs la Farandole	Présence d'un poulailler	13. Substance dangereuse (Stockage - Exposition)	13. Infection - Contamination - Maladie - Allergie		1	1	1	Poules vaccinées Suivi vétérinaire des animaux	1	1	En cas de mise en place de nouveaux animaux, mettre en œuvre les règles sanitaires adaptées.
UTT-48	Service de loisirs	Accueil la Farandole	Centre de loisirs la Farandole	Accueil des enfants et des parents	14. Risques psychosociaux	14. Agression - Harcèlement		3	1	3	Pas de situation de travailleur isolé Absence d'événement particulier avec les parents depuis 3 ans	1	3	Si besoin, définir une procédure de gestion en cas d'agression et en informer les agents
UTT-49	Service de loisirs	Accueil la Farandole	Centre de loisirs la Farandole	Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	14. Stress	Variation de l'activité en fonction de l'année	2	3	2	Autonomie des agents dans les tâches à réaliser Absence de problème lié à la gestion du temps de manière générale Bonne ambiance entre les agents Heures supplémentaires sur la base du volontariat (remplacement)	2	12	Présentation au CST du 27 novembre du plan d'action concerté avec les syndicats En cas de problème, prévoir des temps d'échanges avec les agents Communiquer aux agents les avancées sur les évolutions de la collectivité
UTT-50	Service de loisirs	Accueil la Farandole	Centre de loisirs la Farandole	Accompagnement lors des services	14. Risques psychosociaux	14. Stress	Variation de l'activité en fonction des effectifs présents	2	3	1		1	6	Revoir la répartition des activités entre les agents restauration et les animateurs lors des services
UTT-51	Service de loisirs	Accueil la Farandole	Centre de loisirs la Farandole	Déplacement des réunions	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)		3	2	1	Véhicules de la collectivité entretenu périodiquement	1	6	
UTT-52	Service de loisirs	Accueil la Farandole	Centre de loisirs la Farandole	Déplacement des réunions	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)		3	2	1	Véhicules de la collectivité entretenu périodiquement	1	6	
UTT-53	Direction service Accueil de loisirs	Accueil la Farandole	Centre de loisirs la Farandole	Déplacement des réunions	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)		3	2	1	Véhicules de la collectivité entretenu périodiquement	1	6	

UT7-65	ATSEM	Ecole Bouvet	Ensemble des activités	4. Energies (Electrique Pression)	4. Incendie - Electrocution	Trace noire au niveau de la prise de la cantine Ouverture forcée au niveau de certains locaux de stockage Pas de connexion entre les alarmes de école maternelle et école primaire	4	1	3	Travaux d'ordre électrique réalisés par un agent habilité du ST Extincteurs, BAES et plan d'évacuation	3	Prévoir une formation à la manipulation des extincteurs (1) agent formé à l'école Pagnol sur 2) S'assurer que l'installation électrique est vérifiée périodiquement (Ecole Bouvet - réalisé) Renovation du bâtiment à venir Rappeler aux enseignants la nécessité de laisser les portes coupe-feu fermées (Ecole Bouvet) Prévoir un report de l'alarme entre les écoles (Ecole Bouvet)
UT7-66	ATSEM	Ecole Bouvet	Accès aux stockages Mise en place des décorations	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute de hauteur	Absence de travail en hauteur pendant 1 an (intervention par la référente)	2	2	2	Utilisation d'un escabeau Accès sporadique	2	Prévoir le remplacement de l'escabeau (Ecoles Bouvet et Pagnol)
UT7-67	ATSEM	Ecole Bouvet	Travail en contact avec les enfants Préparation des activités Nettoyage des enfants le cas échéant et du matériel	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)	Utilisation de mobilier d'enfant Absence de formation PRAP Installation de la douche nécessitant de porter l'enfant Douche utilisée pour le nettoyage du matériel (mais trop profonde)	2	4	2	Mobilier d'adultes au niveau du local des ATSEM	2	Prévoir le remplacement des chaises d'ATSEM : en cours auprès des marchés publics Formation Gestes et postures suivie Revoir l'aménagement de la douche (Ecole Bouvet) Lors de la rénovation, étudier la possibilité de mettre des lavabos à hauteur d'adulte dans les salles de classes avec eau chaude
UT7-68	ATSEM	Ecole Bouvet	Ensemble des activités	11. Rayonnements (ionisant - U.V. - I.R. - Laser - Micro-ondes)	11. Blessure - Maladie (Rayonnement)	Bornes Wifi	1	4	1	Installations conformes	1	
UT7-69	ATSEM	Ecole Bouvet	Stockage du matériel	12. Stockage en hauteur Empilement d'objets	12. Effondrement Ensevelissement	Stockage sur les armoires et les derniers rayonnages des étagères (matériel des enseignants) Etagère cassée au niveau de l'un des locaux de stockage	1	3	2		2	Le cas échéant, voir avec les enseignants pour réaliser un tri du matériel présent (Ecole Bouvet)
UT7-70	ATSEM	Ecole Bouvet	Préparation des activités (peinture...)	13. Substance dangereuse (Stockage - Exposition)	13. Agression chimique (Inhalation - Ingestion - Contact cutané)		2	2	1	Utilisation des produits employés par les enfants	1	
UT7-71	ATSEM	Ecole Bouvet	Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	14. Agression - Harcèlement		3	2	1	Pas de situation de travailleur isolé Gestion des cas difficiles avec les instituteurs ou la Direction	6	Si besoin, définir une procédure de gestion en cas d'agression et en informer les agents
UT7-72	ATSEM	Ensemble des écoles	Annualisation des heures	14. Risques psychosociaux	14. Stress		1	3	1	Une intervention du service RH a déjà été réalisé mais le système n'est pas compris	3	Faire intervenir le service des ressources humaines afin d'expliquer l'annualisation. Fait Evoquer en réunion de service avec les responsables l'intervention du mercredi en centre de loisirs: fait
UT7-73	ATSEM	Ecole Bouvet	Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	14. Stress	Double hiérarchie Difficulté de gestion d'enfants en situation d'handicap	2	3	2	Réalisation du diagnostic des RPS Autonomie des agents dans les tâches à réaliser Possibilité de report en cas de problème de temps Mise en place d'un roulement pour la gestion du temps Soutien de la Direction en cas de problème Bonne ambiance interne	12	Présentation au CST du 27 novembre du plan concerté avec les syndicats Voir pour mettre en place des formations sur la gestion des enfants en situation d'handicap sur le terrain Voir s'il est possible de mettre en place des journées structurées avec une professionnelle



UT7-74	Agents entretien restauration	Ensemble écoles	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)	Problème d'ambiance thermique en été Couverture du chauffage de manière sporadique avec les agents présents	1	3	Chauffage Ouvrants donnant sur l'extérieur Ventilation adéquate au niveau de la cuisine	2	6	Voir pour améliorer l'ambiance thermique en été au niveau des écoles dans le cadre des rénovations Voir pour s'assurer que le chauffage soit toujours opérationnel avec la présence des agents (lors des vacances) Moustiquaire à la fenêtre Ecole Bouvet, voire aération en cas de rénovation Revoir ambiance thermique restauration élémentaire en été
UT7-75	Agents entretien restauration	Ensemble écoles	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Fatigue (Ambiance lumineuse)		1	3	Absence de remarque particulière générale Eclairage naturel	1	3	
UT7-76	Agents entretien restauration	Ensemble écoles	Entretien locaux	1. Ambiance de travail	1. Travail isolé	Possibilité de situation de travailleur seul	2	2	Absence de travail dangereux réalisé seul	1	4	
UT7-77	Agents entretien restauration	Ensemble écoles	Préparation des repas Contact avec les enfants	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination Maladie - Allergie	Bouche aération sale - dalle faux plafond lâchée Vestiaire dans local non dédié Manque une amoire pour agent remplacement	1	3	Vestiaires à disposition EPI (blouses, charlottes, sabots, tabliers, gants) à disposition Agents formés HACCP Points d'eau et savon à disposition	2	6	Poursuivre le formation HACCP (réalisé) Remplacement bouche aération + cause tâche d'eau et amoire fermée Revoir l'aménagement des vestiaires (Ecole maternelle Bouvet) En cas de rénovation, douches recommandées
UT7-78	Agents entretien restauration	Ensemble écoles	Service repas	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive - surdité	Maternelle Bouvet : bruyant	2	4	Mise en place de plusieurs services Rénovation des locaux (abaissement du niveau sonore suite au rénovation)	1	6	Le cas échéant, faire un test avec un sonomètre ludique (ex : oreille lumineuse...) Prévoir démarche pour limiter le bruit? Proposition de bouchons d'oreille
UT7-79	Agents entretien restauration	Ensemble écoles	Préparation des repas	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt Choc - Brûlure thermique	Accident bémn lors de l'entretien de la machine à trancher le pain	2	2	Machines CE	2	8	Si un accident est amené à se reproduire, informer les agents sur la procédure pour l'entretien de la machine Voir pour avoir des barquettes avec opercule avec le protège et non en biberon
UT7-80	Agents entretien restauration	Ensemble écoles	Ensemble des activités	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique et appropriée)	Agents non formés à la PRAP Présence d'agents non formés à la manipulation des extincteurs	4	1	Certains agents formés au secourisme Agents formés à la manipulation des extincteurs Participation aux exercices d'évacuation des écoles Agents formés HACCP	1	4	Revoir les troussees accessibles aux agents d'entretien au niveau des écoles (réalisé) Poursuivre les formations à la manipulation des extincteurs (réalisé) Former les agents à la PRAP (réalisé)
UT7-81	Agents entretien restauration	Ensemble écoles	Circulation sur les sites	3. Circulation engin - piéon	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)		1	4	Axes de circulation dégagés EPI (sabots) à disposition	1	4	
UT7-82	Agents entretien restauration	Ecole Pagnol	Ensemble des activités	4. Energies (Electrique Pression)	4. Incendie - Electrocutation		4	1	Vérification périodique des installations électriques Travaux d'ordre électrique réalisés par un agent habilité du ST Extincteurs, BAES et plan d'évacuation	1	4	
UT7-83	Agents entretien restauration	Ecole Bouvet	Ensemble des activités	4. Energies (Electrique Pression)	4. Incendie - Electrocutation	Trace noire au niveau de la prise de la cantine (Ecole Bouvet) Pas de connexion entre les alarmes de l'école maternelle et l'école primaire (Ecole Bouvet)	4	1	Travaux d'ordre électrique réalisés par un agent habilité du ST Extincteurs, BAES et plan d'évacuation	3	12	Poursuivre les formations à la manipulation des extincteurs (réalisé) S'assurer que l'installation électrique est périmodiquement (Ecole Bouvet) Prévoir un report de fatame entre les écoles (Bouvet)
UT7-84	Agents entretien restauration	Ecole Pagnol	Entretien sporadique après travaux	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute de hauteur		2	1	Escabeau à disposition Travail réalisé à 2	1	2	
UT7-85	Agents entretien restauration	Ensemble écoles	Préparation des repas Service Entretien locaux	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)	Agents non formés à la PRAP Mobilier à la taille des enfants	2	3	Chariot à disposition Chariot sur roulettes pour l'entretien des locaux Débarassage des tables par les encadrants Stations de lavage (école Bouvet)	1	6	Former les agents à la PRAP, réalise - Gestes et Fatigue En cas de rénovation des écoles, prendre en l'ergonomie au niveau de l'aménagement des (Ecole Bouvet - revoir matériel)

UT7-86	Agents entretien restauration	Ensemble écoles	Ensemble des activités	Ensemble des activités	11. Rayonnements (Ionisant U.V. - I.R. - Laser - Micro-ondes)	11. Blessure (Rayonnement)	Maladie	Bornes Wifi	1	4	1	4	1	4	—
UT7-87	Agents entretien restauration	Ensemble écoles	Ensemble des activités	du Stockage matériel	12. Stockage en hauteur	12. Chute (Objets - Matériaux)	Etagères restauration maternelle bouvet pousssières	1	2	2	1	2	1	2	Prévoir armoire fermée pour stockage au niveau restauration bouvet maternelle; Armoire fermée
UT7-88	Agents entretien restauration	Ensemble écoles	Ensemble des activités	des Entretien locaux	13. Substance dangereuse (Stockage - Exposition)	13. Agression chimique (inhalation - Ingestion - Contact cutané)	Absence des FDS 1 agent formé à école élémentaire bouvet	1	3	3	2	3	2	6	Recenser les produits et prévoir les FDS sur les sites Demande formation sur produit d'entretien (Ecole Bouvet)
UT7-89	Agents entretien restauration	Ensemble écoles	Ensemble des activités	des activités	14. Risques psychosociaux	14. Agression - Harcèlement	—	1	1	1	1	1	1	1	—
UT7-90	Agents entretien restauration	Ensemble écoles	Ensemble des activités	des activités	14. Risques psychosociaux	14. Stress	Semaine de 35h annualisée Problème fourniture repas par la cuisine centrale	2	3	3	2	3	2	12	Présentation au CST du 27 novembre du plan d'action concerté avec les syndcats Voir les démarches pouvant être mises en œuvre pour régler les problèmes avec le prestataire

Envoyé en préfecture le 20/12/2024

Reçu en préfecture le 20/12/2024

Publié le



ID : 078-217801687-20241220-20241217_07-DE



Evaluation des Risques - UT8 - Direction de la tranquillité publique

Repere	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT8-1	Ensemble des agents	Mairie	Pandémie	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie	-	2	1	Mise en œuvre des mesures de protection des agents (organisation du travail, équipements de protection et de désinfection...)	1	2	-
UT8-2	Ensemble des agents	Ensemble de la collectivité	Patrouille	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)	-	1	3	Mise à disposition de vestes, blousons, chaussures montées	1	3	-
UT8-3	Ensemble des agents	Poste	Travail au poste	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)	-	1	3	Dispositif de chauffage Absence de problématique en été Ventilateur dans les véhicules Climatisation dans les véhicules	1	3	-
UT8-4	Ensemble des agents	Ensemble de la collectivité	Patrouille Travail au poste	1. Ambiance de travail	1. Travail isolé	-	1	3	Patrouille de la PM et des ASVP réalisée à 2 Dispositif radio Point école réalisé par les ASVP avec un dispositif radio	1	3	-
UT8-5	Ensemble des agents	Poste	Travail au poste	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie	-	1	2	Présence de vestiaires séparés Présence de sanitaires séparés Entretien des locaux périodique	1	2	-
UT8-6	Ensemble des agents	Ensemble de la collectivité	Patrouille (dépôt sauvage)	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie	-	2	2	Demande d'avis médical en cas de piqûre Ramassage par les agents du CTM	1	4	Prévoir des gants anti coupures et anti perforants Sensibilisation de la direction faite - Achat à prévoir sur le budget de la direction concernée
UT8-7	Ensemble des agents	Ensemble de la collectivité	Patrouille (gestion animaux errants)	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie	-	2	2	Mise à disposition d'une perche Appel à une entreprise spécialisée Tâche rare	2	8	Formation prévue en 2024
UT8-8	Ensemble des agents	Ensemble de la collectivité	Ensemble des activités	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique et appropriée)	Reflexion en cours sur l'armement légal	4	2	Suivi de la FIA et de la FOO Formation à l'armement réalisée (tonia, bâton télescopique, bombe lacrymogène plus de 100 ml) Possibilité de suivi de formations diverses	1	8	Formation SST pour 1 agent fait Formation GTPI 2022 2023 2 agents PM, 2024 Formation budgétée et validée Prévoir les formations au secourisme et à la manipulation des extincteurs
UT8-9	Ensemble des agents	Ensemble de la collectivité	Patrouille	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique	-	4	1	Mise à disposition de gilets pare-balle, d'un tonfa, d'un bâton télescopique et d'une bombe lacrymogène	1	4	-
UT8-10	Ensemble des agents	Ensemble de la collectivité	Patrouille (intervention sur accident)	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)	-	3	2	Présence de balisage sur les véhicules (ASVP et PM) Présence de cônes Vêtements rétro réfléchissants	1	6	-
UT8-11	Ensemble des agents	Ensemble de la collectivité	Patrouille	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)	Véhicule de la PM (15 ans - présence de remarques au niveau du contrôle technique)	3	3	Détention du permis de conduire Entretien par EE ou service technique Véhicule des ASVP récent	1	9	Remplacement du véhicule de la PM arbitré 2024 Prévoir une formation sur la conduite en sécurité
UT8-12	Ensemble des agents	Ensemble de la collectivité	Ensemble des activités	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)	-	1	4	Mise à disposition de chaussures de sécurité	1	4	-
UT8-13	Ensemble des agents	Ensemble de la collectivité	Patrouille	6. Manutention manuelle	6. Chute (Objets - Matériaux)	Transport du matériel	2	3	Formation à l'entraînement périodique	1	6	-
UT8-14	Ensemble des agents	Poste	Travail au poste	8. Travail sur écran (Méthode Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	Remplacement des sièges à prévoir (7)	2	3	Travail informatique court Remplacement des ordinateurs	2	12	Prévoir le remplacement des sièges (5) urgents 2024 Poursuivre l'action en 2025
UT8-15	Ensemble des agents	Ensemble de la collectivité	Patrouille (point d'eau)	10. Présence d'eau ou de liquide	10. Noyade	-	4	1	Agents sachant nager	1	4	-

UT8-16	Ensemble des agents	Ensemble de la collectivité	Patrouille (dépot sauvage)	13. Substance dangereuse (Stockage Exposition)	13. Infection - Contamination - Maladie - Allergie		2	2	Tâche rare	2	6	Prévoir des gants anti coupures et anti perforants Sensibilisation de la direction faite - Achat à prévoir sur le budget de la direction concernée
UT8-17	Ensemble des agents	Ensemble de la collectivité	Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	14. Stress	Recrutement en cours Difficulté d'accès à l'agenda et connexion par internet à la messagerie pour les ASVP Réflexion en cours sur l'armement légal Analyse des besoins du matériel en cours	2	3	Réorganisation du service mise en place en place d'adresse nominative Donneur d'ordre défini d'un soutien psychologique le cas échéant Possibilité de récupération des heures supplémentaires	1	6	Procédure d'accès au psychologue définie
UT8-18	Ensemble des agents	Ensemble de la collectivité	Contact avec le public	14. Risques psychosociaux	14. Agression - Harcèlement - Stress	Reflexion en cours sur l'armement légal	2	3	Visionne pour l'accès au poste Suivi de formation sur la gestion du stress et la gestion du public difficile	1	6	
UT8-19	Ensemble des agents	Ensemble de la collectivité	Ensemble des activités	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	4. Incendie - Electrocuton	Baie informatique non sécurisée	4	2	La baie informatique avec câbles apparents accessibles se trouve à côté du frigo	1	8	Sécuriser le couloir en fermant la baie informatique

Mairie et CCAS de Coignières

Evaluation des Risques - UT9 - Direction de l'économie et de l'emploi

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT9-1	Ensemble des agents	Mairie	Pandémie	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie		2	1	Mise en œuvre des mesures de protection des agents (organisation du travail, équipements de protection et de désinfection...)	1	2	
UT9-2	Ensemble des agents	Bureau mairie	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)		1	3	Chauffage au sol Ventilateurs à disposition Stores aux fenêtres	1	3	
UT9-3	Ensemble des agents	Bureau mairie	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive - surdité		1	3	Absence de remarque particulière	1	3	
UT9-4	Ensemble des agents	Bureau mairie	Accueil de public	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie		2	2	Points d'eau avec savon à disposition Gel hydroalcoolique et lingettes désinfectantes à disposition	1	4	
UT9-5	Ensemble des agents	Bureau mairie	Utilisation de matériel informatique et fournitures de bureaux	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique		1	3	Machines conformes	1	3	
UT9-6	Ensemble des agents	Bureau mairie	Ensemble des activités	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique et appropriée)	Absence de formation la manipulation des extincteurs	4	1	Présence d'une trousse de secours et d'un défibrillateur	1	4	
UT9-7	Ensemble des agents	Bureau mairie	Circulation sur le site	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)		1	4	Axes de circulation dégagés	1	4	
UT9-8	Ensemble des agents	Bureau mairie	Déplacement à des réunions	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)	Mise en place de véhicules de pool	3	2	Véhicules de la collectivité entretenus périodiquement Véhicule personnel le cas échéant	1	6	
UT9-9	Ensemble des agents	Bureau mairie	Ensemble des activités	4. Energies (Électrique - Pression)	4. Incendie - Electrocutation		4	4	Vérification périodique des installations électriques Travaux d'ordre électrique réalisés par un agent habilité du ST Extincteurs, BAES et plan d'évacuation	3	4	Prévoir une formation à la manipulation des extincteurs et à l'évacuation
UT9-10	Ensemble des agents	Bureau mairie	Travail sur écran	8. Travail sur écran (Méthodes Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	Absence de sensibilisation sur la posture sur le travail sur écran Travail sur écran de 5 à 7h/j	1	4	Ecran plat Remplacement des sièges	1	4	Agent de la Direction Economie et Sensibilisation de la direction fait
UT9-11	Ensemble des agents	Bureau mairie	Ensemble des activités	11. Rayonnements (Ionisant - U.V. - I.R. - Laser - Micro-ondes)	11. Blessure - Maladie (Rayonnement)	Bornes Wifi	1	4	Installations conformes	1	4	
UT9-12	Ensemble des agents	Bureau mairie	Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	14. Stress		1	3	Réalisation du diagnostic des RPS en 2022 Mise en place de nouveaux équipements Temps de travail en adéquation avec les activités demandées Reconnaissance de l'activité réalisée	2	6	Mettre en œuvre le plan d'audit et diagnostic des RPS

Envoyé en préfecture le 20/12/2024

Reçu en préfecture le 20/12/2024

Publié le



ID : 078-217801687-20241220-20241217_07-DE

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT9-13	Responsable	Bureau mairie		3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)		1	4	Axe de circulation globalement dégagé Mise en place d'une goulotte	1	4	Demande faite auprès D'Arnaud de déplacer les éléments situés en hauteur de son armoire et de faire une demande ATAL pour fixer la goulotte donnant accès à son bureau.
UT9-14	Assistante	Bureau mairie	Accueil de public	1. Ambiance de travail	1. Travail isolé	Possibilité d'accueil de public en situation isolée (absence du responsable) Bouton d'alerte hors-service Signal d'alerte situé derrière la borne d'accueil	2	2		3	12	Prévoir la réparation du bouton d'alerte et le déplacement du signal d'alerte - La question d'un raccourci sur le téléphone est posée pour un numéro d'urgence.
UT9-15	Assistante	Bureau mairie		14. Risques psychosociaux	14. Agression - Harcèlement		3	2	Gestion des cas difficiles avec le responsable	1	6	Définir une procédure de gestion en cas d'agression et en informer les agents

Envoyé en préfecture le 20/12/2024

Reçu en préfecture le 20/12/2024

Publié le

ID : 078-217801687-20241220-20241217_07-DE



DUER

Mairie et CCAS de Coignières

Evaluation des Risques - UT10 - Direction de l'action culturelle

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT10-1	Ensemble des agents	Théâtre	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)	Problème d'ambiance thermique et présence de courants d'air	1	3	Chauffage Ouvrants donnant sur l'extérieur Stores vénitiens	1	3	Renovation du bâtiment en cours 2023/2024
UT10-2	Ensemble des agents	Théâtre	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Fatigue (Ambiance lumineuse)		1	3	Dispositifs d'éclairage Ouvrants donnant sur l'extérieur Absence de remarque spécifique	1	3	
UT10-3	Ensemble des agents	Théâtre	Contact avec le public	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie		2	2	Trousse de secours et défibrillateur présents Formation de 4 agents au secourisme Sanitaire dédié à disposition des agents Entretien des locaux en interne	1	4	
UT10-4	Ensemble des agents	Théâtre	Ensemble des activités	4. Energies (Electrique Pression)	4. Incendie - Electrocutation		4	1	Vérification périodique des extincteurs et des BAES Vérification périodique de l'installation électrique Formation à la manipulation des extincteurs et à l'évacuation	1	4	
UT10-5	Ensemble des agents	Théâtre	Ensemble des activités	11. Rayonnements (onisant - U.V. - IR - Laser - Micro-ondes)	11. Blessure - Maladie (Rayonnement)	Bornes Wifi	1	4	Installations conformes	1	4	
UT10-6	Ensemble des agents	Théâtre	Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	14. Stress	Pics d'activité en fonction des périodes Heures supplémentaires	2	2	Réalisation du diagnostic des RPS en 2022 Bonne ambiance interne selon les agents Reconnaissance du public Matériel adapté aux tâches réalisées Autonomie	2	8	Présentation au CST du 27 novembre du plan d'action concerté avec les syndicats
UT10-7	Agents polyvalents	Théâtre	Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	14. Agression - Harcèlement	Actes d'incivilités	2	1	En cas de problème, gestion par le Directeur Coffre-fort	1	2	
UT10-8	Ensemble des agents	Théâtre	Gestion de la régie	14. Risques psychosociaux	14. Agression - Harcèlement		3	1	Transport aléatoire au Trésor Public Consigne connue en cas d'agression	1	3	
UT10-9	Directeur du site Chargé de relation Régisseur général	Théâtre	Accueil du public et des associations Préparation des spectacles	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive - surdité	Gêne pour la concentration	1	3	Niveau sonore inférieur aux seuils réglementaires	2	6	Renovation thermique du bâtiment
UT10-10	Directeur du site Chargé de relation Régisseur général	Théâtre	Ensemble des activités	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique et appropriée)		4	1	Présence d'agents formés au secourisme Formation à la manipulation des extincteurs et à l'évacuation	1	4	

Envoyé en préfecture le 20/12/2024

Reçu en préfecture le 20/12/2024

Publié le

ID : 078-217801687-20241220-20241217_07-DE



Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT10-11	Directeur du site Chargé de relation Régisseur général	Théâtre	Déplacement à la trésorerie et à la mairie	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)		3	2	Utilisation du véhicule de la collectivité suivi par le ST	1	6	
UT10-12	Directeur du site Chargé de relation Régisseur général	Théâtre	Déplacement sur le site	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)		1	4	Axe de circulation dégagé	1	4	
UT10-13	Chargé de relation	Théâtre	Mise en place des affiches	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute de hauteur		2	2	Escabeau en bon état Activité sporadique	1	4	
UT10-14	Directeur du site Chargé de relation Régisseur général	Théâtre	Port des ramettes	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)		1	2	Port sporadique	1	2	
UT10-15	Directeur du site Chargé de relation Régisseur général	Théâtre	Travail sur écran	8. Travail sur écran (Méthode - Ergonomie - Cadence - Ecran)	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	Travail entre 50% et 100% sur écran en fonction des journées Passage du conseiller de prévention pour l'aménagement des postes de travail Mise en place de matériel informatique (écran supplémentaire, souris sans fil...)	2	3	Ecran	1	6	Revoir l'aménagement des bureaux (Chargé de relation) Agent de la Direction formée - Sensibilisation en cours
UT10-16	Agents polyvalents	Théâtre	Intervention au niveau du plateau	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Fatigue (Ambiance lumineuse)		2	3	Présence d'éléments d'éclairage au niveau du plateau BAES présents	2	12	S'assurer de la mise en place des projecteurs supplémentaires
UT10-17	Agents polyvalents	Théâtre	Préparation des spectacles	1. Ambiance de travail	1. Travail isolé		1	1	Pas de réalisation de travaux dangereux de manière isolée	1	1	
UT10-18	Agents polyvalents	Théâtre	Gardiennage	1. Ambiance de travail	1. Travail isolé		2	3	Procédure d'envoi de SMS le week-end	1	6	
UT10-19	Agents polyvalents	Logement	Gardiennage	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive - surditie	Cours de hip-hop au niveau du logement du gardien Activités bruyantes sur le site	1	1		1	1	
UT10-20	Agents polyvalents	Théâtre	Préparation des spectacles	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive - surditie		2	4	Protection auditive à disposition Présence de testeur	1	8	
UT10-21	Agents polyvalents	Théâtre	Entretien des locaux	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique	Manipulation d'une autolaveuse, d'aspirateurs (dont dorsal...)	1	4	Machines CE	1	4	
UT10-22	Agents polyvalents	Théâtre	Préparation des spectacles Création de décors	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique	Manipulation d'outils électroportatifs...	2	4	Machines CE	1	8	
UT10-23	Agents polyvalents	Théâtre	Préparation des spectacles Gardiennage	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique et appropriée)	Formation à l'habilitation électrique prévue pour 1 agent	4	2	Formation de 4 agents au secourisme Formation à la manipulation des extincteurs et à l'évacuation Habilitation électrique d'un agent Formation à la conduite en sécurité de la nacelle pour 2 agents	1	8	S'assurer du suivi de la formation à l'habilitation électrique de l'agent

Envoyé en préfecture le 20/12/2024
 Reçu en préfecture le 20/12/2024
 Publié le
 ID : 078-217801687-20241220-20241217_07-DE



Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maitrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT10-24	Agents polyvalents	Théâtre	Recherche de costumes ou d'artistes	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)		3	2	Utilisation du véhicule de la collectivité suivi par le ST	1	6	
UT10-25	Agents polyvalents	Théâtre	Déplacement sur le site et au niveau du plateau	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)	Présence de câbles dans les axes de circulation (plateau)	2	4	Chaussures de sécurité à disposition Scotch blanc	1	8	
UT10-26	Agents polyvalents	Théâtre	Travaux d'ordre électrique	4. Energies (Electrique - Pression)	4. Incendie - Electrocutation	Formation à l'habilitation électrique prévue pour 1 agent	4	2	Habilitation électrique d'un agent Vérification périodique des installations électriques	1	8	2 Agents formés Suivi en cours
UT10-27	Agents polyvalents	Théâtre	Préparation des spectacles	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute de hauteur		3	3	Nacelle à disposition Escabeaux et échelles en bon état Perches autoportées	1	9	
UT10-28	Agents polyvalents	Théâtre	Préparation des spectacles Création de décors Entretien des locaux	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)		2	3	Aides à la manutention Pont des charges lourdes à 2 Transport de certains éléments par les EE	1	6	1 agent de la direction formée
UT10-29	Agents polyvalents	Théâtre	Stockage du matériel pour les spectacles	12. Stockage en hauteur Empilement d'objets	12. Chute (Objets - Matériaux)		2	4	Locaux de stockage dédiés Racks de stockage spécifique Point d'accroche supplémentaire mis en place	1	8	
UT10-30	Agents polyvalents	Théâtre	Entretien des locaux	13. Substance dangereuse (Stockage - Utilisation - Exposition)	13. Agression chimique (Inhalation - Ingestion - Contact cutané)		2	2	Local de stockage dédié Gants à disposition	2	8	Récupérer les FDS des produits Sensibiliser les agents au risque chimique

Envoyé en préfecture le 20/12/2024

Reçu en préfecture le 20/12/2024

Publié le



ID : 078-217801687-20241220-20241217_07-DE



Mairie et CCAS de Coignières

Evaluation des Risques - UT11 - Gardiennage

DUER

Prévention des risques

Repère	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maîtrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT11-1	Gardien	Sites de collectivité	Ouverture et fermeture des sites	1. Ambiance de travail	1. Bessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)		1	3	vêtements à disposition	1	3	
UT11-2	Gardien	Sites de collectivité	Ouverture et fermeture des sites Intervention en cas d'alarme et surveillance des sites	1. Ambiance de travail	1. Travail isolé		2	3	Téléphone portable à disposition Absence de travaux techniques dangereux réalisés de manière isolée (appel à l'agent d'astreinte en cas de problème technique)	1	6	
UT11-3	Gardien	Sites de collectivité	Ensemble des activités	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)		1	4	Axe de circulation dégagé Présence d'éclairages	1	4	
UT11-4	Gardien	Sites de collectivité	Ouverture et fermeture des sites Intervention en cas d'alarme et surveillance des sites	14. Risques psychosociaux	14. Agression - Harcèlement	Absence de procédure à suivre en cas d'alarme intrusion Absence de procédure à suivre en cas d'agression incidents avec des personnes agressives	3	2		3	18	Définir une procédure de gestion en cas d'agression et en informer les agents Définir une procédure de gestion en cas d'alarme anti-intrusion et en informer les agents Former les agents à la gestion du public difficile
UT11-5	Gardien	Sites de collectivité	Ouverture et fermeture des sites Intervention en cas d'alarme et surveillance des sites	14. Risques psychosociaux	14. Stress	Réalisation du diagnostic des RPS Présence de plusieurs donneurs d'ordre au niveau des gardiens Difficultés organisationnelles relevées par les gardiens lors de l'évaluation Problème de bruit avec des personnes externes au site	2	3		2	12	Présentation au CST du 27 novembre du plan d'action concerté avec les syndicats Réflexion menée et concertée sur l'organisation du gardiennage En cas de problème récurrent de bruit voir les mesures préventives pouvant être mises en place (ex : ronde de la police municipale aux abords des sites...)

Envoyé en préfecture le 20/12/2024

Reçu en préfecture le 20/12/2024

Publié le



ID : 078-217801687-20241220-20241217_07-DE

Mairie et CCAS de Coignières

Evaluation des Risques - UT12- CCAS - RA

DUER

Repière	Agents concernés	Localisation	Activités	Danger	Risque	Observations	Gravité	Exposition	Mesures en place	Maitrise	Niv. Risque	Plan d'actions
UT12-1	Ensemble des agents	CCAS - RA	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)	Température en été Absence de store au niveau du secrétariat Installation de voilages antifeu en cours Locaux de travail en cours d'aménagement	1	3	Chauffage Ventilateurs à disposition Moustiquaire au niveau de la cuisine	2	6	Révoir le réglage du chauffage et s'assurer du chauffage des locaux de travail Stores (secrétariat) posés
UT12-2	Ensemble des agents	CCAS - RA	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Fatigue (Ambiance lumineuse)	Couloir sombre Possibilité d'être en situation de travailleur isolé avec le public Installation de boutons d'alerte prévus	1	3	Absence de remarque particulière générale	2	6	En cas de problème, améliorer l'éclairage au niveau des couloirs et dans certains bureaux
UT12-3	Ensemble des agents	CCAS - RA	Accueil public	1. Ambiance de travail	1. Travail isolé		2	2		1	4	Boutons d'alerte opérationnel
UT12-4	Ensemble des agents	CCAS - RA	Accueil public	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie	Absence de lingette désinfectante	2	2	Gel hydroalcoolique à disposition Points d'eau avec savon	1	4	Prévoir la mise à disposition de lingettes désinfectantes
UT12-5	Ensemble des agents	CCAS - RA	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	1. Fatigue auditive - surdité		1	3	Absence de remarque particulière	1	3	
UT12-6	Ensemble des agents (sauf gardien)	CCAS - RA	Utilisation de matériel informatique et fournitures de bureaux	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique		1	3	Machines conformes	1	3	
UT12-7	Ensemble des agents	CCAS - RA	Ensemble des activités	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessures diverses (Absence de formation pratique et appropriée)	Absence de formation la manipulation des extincteurs et à l'évacuation Trousse en cours de commande	4	2	2 agents formés au secourisme Installation d'un défibrillateur Trousse de secours présente au sein de la structure (cuisine)	2	16	Trousse de secours à jour Définir l'organisation de l'évacuation A l'issue, prévoir une formation à la manipulation des extincteurs et à l'évacuation Poursuivre les formations au secourisme
UT12-8	Ensemble des agents	CCAS - RA	Déplacement à des réunions Déplacement à la trésorerie Course pour la préparation des animations	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)	Problème avec le véhicule de service (boîte de vitesse, siège)	2	3	Véhicules de la collectivité entretenus périodiquement	1	6	Reprise par le parc automobile (CTM) en cours
UT12-9	Ensemble des agents	CCAS - RA	Circulation sur le site	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)	Différences de niveaux (terrasse)	1	4	Axe de circulation dégagé Aménagement de la terrasse en cours	1	4	Terrasse refaite en 2019
UT12-10	Ensemble des agents	CCAS - RA	Ensemble des activités	4. Energies (Electrique - Pression)	4. Incendie - Electrocutation	Installation de voilages antifeu en cours	4	2	Vérification périodique des installations électriques Travaux d'ordre électrique réalisés par un agent habilité du ST (en journée) Extincteurs, BAES et plan d'évacuation	2	16	Définir l'organisation de l'évacuation A l'issue, prévoir une formation à la manipulation des extincteurs et à l'évacuation Point de rassemblement sur les plans d'évacuation Incendie indiqué Prévoir le renouvellement des plans d'évacuation incendie
UT12-11	Ensemble des agents	CCAS - RA	Accès en hauteur Arrosage des plantes Mise en place de décorations	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute de hauteur		2	3		1	6	Escabeau changé
UT12-12	Ensemble des agents	CCAS - RA	Archivage Participation aux festivités	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)		2	2	Opération sporadique 1 agent formé à la PRAP	1	4	

UT12-13	Ensemble des agents	CCAS - RA	Ensemble des activités	11. Rayonnements (Ionisant - U.V. - IR. - Laser - Micro-ondes)	Bornes Wifi	1	4	Installations conformes	1	4	
UT12-14	Ensemble des agents	CCAS - RA	Intervention en cas d'urgence	13. Substance dangereuse (Stockage - Utilisation - Exposition)	Absence de protocole AES	2	2	Gants à disposition Trousse de secours présente	2	8	Informers les agents sur la conduite à tenir en cas d'AES
UT12-15	Ensemble des agents	CCAS - RA	Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	Possibilité d'être en situation de travailleur isolé avec le public Installation de boutons d'alerte prévue	3	1	Absence d'événement marquant	2	6	S'assurer de la mise en place des boutons d'alerte S'assurer du renvoi de l'alerte sur un poste occupé et de manière visible
UT12-16	Ensemble des agents	CCAS - RA	Ensemble des activités	14. Risques psychosociaux	Tension entre agents Gestions des allées et de pics Charge d'activité importante	2	3	Réalisation du diagnostic des RPS en 2022 Réorganisation du service	2	12	Présentation au CST du 27 novembre du plan d'action concerté avec les syndicats Fiches de postes à jour, agents informés, 3 ateliers d'échanges collectifs en 2023
UT12-17	Direction	CCAS - RA	Travail sur écran	8. Travail sur écran (Méthode Ergonomie - Cadence - Ecran)	Travail sur ordinateur portable	2	3		1	6	Recensement à venir par les services informatiques
UT12-18	Direction	CCAS - RA	Travail sur écran	14. Risques psychosociaux	Recrutement en cours Modification du service en cours	2	3	Echanges avec la Direction Mise en place de réunions périodiques avec les agents	2	12	Diagnostic organisationnel d'accompagnement au changement structurel à présenter au CST du 27 novembre
UT12-19	Secrétariat	CCAS - RA	Travail sur écran	8. Travail sur écran (Méthode Ergonomie - Cadence - Ecran)	Agent en tension au niveau du poste informatique	2	3	Poste fixe avec un écran plat	1	6	
UT12-20	Secrétariat	CCAS - RA	Gestion de la régie	14. Risques psychosociaux	Absence de consigne formelle	3	1	Manipulation des fonds réalisée en dehors de la présence du public	2	6	Formaliser et informer l'agent sur la consigne à suivre en cas d'agression
UT12-21	Gardiens	CCAS - RA	Ensemble des activités	4. Energies (Electrique - Pression)	Installation de voliges anti feu en cours Absence d'habilitation électrique des gardiens	4	1	Vérification périodique des installations électriques Travaux d'ordre électrique réalisés par un agent habilité du ST (en journée) Extincteurs, BAES et plan d'évacuation Formation des gardiens à l'habilitation électrique BS	1	4	
UT12-22	Gardiens	CCAS - RA	Intervention en cas d'urgence	13. Substance dangereuse (Stockage - Utilisation - Exposition)	Absence de protocole AES	2	1	Gants à disposition	2	4	Informers les agents sur la conduite à tenir en cas d'AES
UT12-23	Adjointe à la Direction Agent polyvalent	CCAS - RA	Ensemble des activités	1. Ambiance de travail	Eclairage faible Aménagement des bureaux prévu	1	3		1	3	
UT12-24	Adjointe à la Direction Agent polyvalent	CCAS - RA	Travail sur écran	8. Travail sur écran (Méthode Ergonomie - Cadence - Ecran)	Aménagement des bureaux prévu	2	3	Ecran plat	1	6	Fauteuil changé en 2022
UT12-25	Adjointe à la Direction Agent polyvalent	CCAS - RA	Stockage dossiers	12. Stockage en hauteur Empilement d'objets	Aménagement des bureaux prévu	1	3		2	6	Revoir l'organisation de l'archivage
UT12-26	Adjointe à la Direction Agent polyvalent	CCAS - RA	Accueil public	14. Risques psychosociaux	Absence de formation à la gestion du public difficile	2	3		2	12	Prévoir la formation des agents à la gestion public difficile Formaliser et informer l'agent sur la consigne à suivre en cas d'agression
UT12-27	Cuisinière	CCAS - RA	Préparation des repas	1. Ambiance de travail	Entretien de la blouse par l'agent Absence de formation HACCP	2	2	EPI à disposition (blouse, gants)	2	8	Poursuivre les formations HACCP
UT12-28	Cuisinière	CCAS - RA	Préparation et service des repas	6. Manutention manuelle		2	3	Chanoir à disposition Ascenseur présent	1	6	1 agent formé Gestes et Postures en 2023
UT12-29	Cuisinière	CCAS - RA	Entretien locaux	13. Substance dangereuse (Stockage - Utilisation - Exposition)	Inhalation - Ingestion - Contact cutané)	2	2	Utilisation de produits d'entretien courant	2	8	Sensibiliser l'agent au risque chimique et à l'em des produits d'entretien Récupérer les FDS des produits utilisés
UT12-30	Animatrice	CCAS - RA	Préparation des manifestations	6. Manutention manuelle	Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)	2	2	Chanoir à disposition Aide de la part des collègues le cas échéant	2	8	

UT12-31	Animatrice	CCAS - RA	Travail sur écran	8. Travail sur écran (Méthode Ergonomie - Cadence - Ecran)	-	-	2	3	1	6	-
UT12-32	Chauffeur Agent polyvalent	Extérieur	Conduite minibus	1. Ambiance de travail	8. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Geste répétitif)	-	1	3	1	3	En cas de remplacement du véhicule, s'assurer de la présence d'une climatisation
UT12-33	Chauffeur	CCAS - RA	Contact avec le public	1. Ambiance de travail	1. Blessure - Maladie - Fatigue (Ambiance thermique)	-	1	2	1	2	-
UT12-34	Chauffeur	CCAS - RA	Utilisation de matériel électroportatif	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie	-	1	3	1	3	-
UT12-35	Chauffeur	CCAS - RA	Utilisation de matériel électroportatif	2. Machine - Outil - Matériel - Engin	2. Blessure - Coupure - Heurt - Choc - Brûlure thermique	-	2	3	1	6	-
UT12-36	Chauffeur	CCAS - RA	Circulation sur le site	3. Circulation engin - piéton	3. Chute de plain-pied - Heurt (Obstacle)	-	1	4	1	4	-
UT12-37	Chauffeur Agent polyvalent	CCAS - RA	Conduite minibus	3. Circulation engin - piéton	3. Accident de circulation (Collision - Renversement)	-	2	3	1	6	En cas de remplacement du véhicule, voir pour prévoir un radar de recul et un bip de signalisation
UT12-38	Chauffeur	CCAS - RA	Travaux d'ordre électrique	4. Energies (Electrique - Pression)	4. Incendie - Electrocuton	-	4	2	1	8	Deux agents formés
UT12-39	Chauffeur	CCAS - RA	Maintenance des locaux - Travaux d'ordre électrique	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute de hauteur	Escabeau en cours de remplacement	3	2	1	6	Escabeau changé
UT12-40	Chauffeur	CCAS - RA	Stockage du matériel	5. Hauteur (Circulation - Accès - Travail)	5. Chute (Objets - Matériaux)	Local en cours d'aménagement	1	4	2	8	Voir s'il faut réorganiser le local technique dans un studio
UT12-41	Chauffeur	CCAS - RA	Transport des commissions	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)	-	2	3	1	6	Agent formé
UT12-42	Chauffeur	CCAS - RA	Maintenance des locaux	13. Substance dangereuse (Stockage - Utilisation - Exposition)	13. Agression chimique (Inhalation - Ingestion - Contact - cutané)	-	2	2	2	8	Récupérer les FDS des produits Stocker les produits dans des espaces dédiés
UT12-43	Agent polyvalent	CCAS - RA	Entretien linge	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)	Utilisation de machines à laver et sèche-linge posé au sol	2	2	2	8	Machines à laver et sèche linge changés, ouverture par le haut. Mettre en place des bacs à linge sur roulette
UT12-44	Ensemble des agents	CCAS - RA	Toutes activités	9. Chaleur - Point chaud	9. Brûlure thermique - Incendie - Explosion	-	2	2	1	4	Géré par les ST - Entretien du patrimoine bâti
UT12-45	Ensemble des agents	CCAS - RA	Toutes activités	4. Energies (Electrique - Pression)	4. Incendie - Electrocuton	Présence d'une fiche multiple à l'accueil ainsi qu'un grand nombre de multiprise branchée l'une sur l'autre	2	2	1	4	Refait à neuf en août 2023
UT12-46	Gardiens	CCAS - RA	Gardiennage	9. Chaleur - Point chaud	9. Brûlure thermique - Incendie - Explosion	Le report de l'alarme incendie dans les appartements des gardiens n'est pas suffisamment fort	2	2	2	8	Voir si un calibrage du matériel est possible a que l'alarme soit plus forte
UT12-47	Ensemble des agents	CCAS - RA	Toutes activités	1. Ambiance de travail	1. Infection - Contamination - Maladie - Allergie	Les bouches de VMC ne sont pas suffisamment entretenues	2	2	3	12	Nettoyer les bouches de VMC et s'assurer qu'il y a maintenance périodique des gaines de ventilation est réalisée
UT12-48	Agent polyvalent Cuisinière	CCAS - RA	Aménagement de la salle de restauration	6. Manutention manuelle	6. Blessure - Maladie - Fatigue (Ergonomie - Cadence - Geste répétitif)	Les agents sont amenés à bouger les meubles de la salle de restauration régulièrement pour les activités et les animations. Le mobilier est lourd.	2	3	3	18	Lors du réaménagement de l'espace restauration, prévoir du mobilier sur roulette afin de faciliter les manutentions manuelles
UT12-49	Ensemble des agents	CCAS - RA	Pause	14. Risques psychosociaux	14. Stress	Il n'y a pas de salle de pause séparée des résidents. Par conséquent, il n'y a pas de coupure même durant les temps de repas	2	2	2	8	Etudier la possibilité de mettre en place une salle de pause pour les agents

UT12- 50	Ensemble des agents	CCAS - RA	Présence d'une cheminée	9. Chaleur - Point chaud	9. Brûlure thermique - incendie - Explosion	Présence d'une cheminée dans la salle d'animation au rez de chaussée	1	9	Cheminée ne sert pas depuis 2020 - Ramonage fait 1 fois par an
-------------	---------------------------	-----------	----------------------------	--------------------------	--	--	---	---	---

Envoyé en préfecture le 20/12/2024

Reçu en préfecture le 20/12/2024

Publié le



ID : 078-217801687-20241220-20241217_07-DE